

KUPNÍ SMLOUVA

na dodávku a odběr tepla

Evidenční číslo smlouvy (odběrného místa): **0124 - 012 /**
 Evidenční číslo odběratele (A71): **02395**
 Evidenční číslo odběratele (SBT na faktuře): **5140600132**

Prodávající - dále jen
d o d a v a t e l

Pražská teplárenská a.s.
 Partyzánská 7, 170 05 Praha 7,
 IČO: 45273600
 DIČ: 007-45273600
 Bankovní spojení:
 č. účtu:
 zastoupená z pověření GŘ Ing. Olega Tomeše CSc.
 ředitelem divize Juliska - Pavlem Barochovským

na straně jedné a

Kupující - dále jen
o d b ě r a t e l - z m o c n ě t e l

Správa vojenského bytového fondu, řed. Praha
 Rooseveltova 23, 160 41 Praha 6
 IČO: 60460580
 DIČ: /
 Bankovní spojení:
 č. účtu:
 zastoupená ředitelem organizace
 Ing. Robertem Skočdopolem

/ **z m o c n ě n e c** - na základě plné moci udělené dne: 1. března 1996

Správa vojenského bytového fondu, sekce energet.
 Vršovická 334, 100 00 Praha 10
 IČO: 60460580
 DIČ: /
 Bankovní spojení:
 č. účtu:
 zastoupená statutárním zástupcem
 Ivanem Kukačkou

na straně druhé uzavírají podle ustanovení § 409 a násl. Obchodního zákoníku - zákona č 513/1991 Sb.,
 ve znění pozdějších změn a doplňků a ustanovení § 9 odst. 3 a § 30 odst. 3 zákona č. 222/1994 Sb. a
 Všeobecných podmínek dodávky tepla - identifikační kód 002/OMa - tyto:

ČÁST B)

technické a dodací podmínky

na dodávku a odběr tepla ze soustavy CZT pro odběrné místo
Čínská 26, 160 00 Praha 6, budova EGC

.....

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka a odběr tepla. Smluvní hodnoty tepelné energie a výkonu včetně délky smluvních období jsou uvedeny v části A a C smlouvy, které tvoří nedílnou součást smlouvy.

II.

Místo plnění

Dodávka tepla je splněna dle § 3, odst. 1 Všeobecných podmínek v místě
hlavní uzavírací ventil na vstupu do objektu budovy EGC
 Zařízení odběratele navazuje - nenavazuje přímo na zařízení dodavatele.

III.

Dodávka tepla

Pravidla dodávky tepla - teplé užitkové vody jsou stanovena vyhláškou č. 245/1995 Sb.

Dodávka bude realizována:

a/ parou o tlaku v rozmezí od**0,4**..... do**0,6**..... MPa a teplotě od**150**..... do**200**..... °C.

Vrácený kondenzát nesmí překročit:

teplotu**40**..... °C, tvrdost ...**0,01 mval/l**....., vodivost**3-5 μS/cm**.....

b/ horkou (teplou) vodu, která při nejnižší výpočtové venkovní teplotě - 12⁰C bude na přívodu topného média při vstupu do předávací stanice mít teplotu °C v topném období. Teplota zpátečky nesmí v místě měření překročit 70⁰C. Teplota topného média na vstupu do předávací stanice v mimotopném období bude °C.

c/ teplou vodou, která při nejnižší výpočtové venkovní teplotě - 12⁰C bude na přívodu topného média při vstupu do vytápěného objektu mít teplotu °C. Teplota zpátečky nesmí

v místě měření dodávky překročit °C.

d/ teplou užitkovou vodou, která bude na přívodu při vstupu do zásobovaného objektu mít teplotu 45 až 60 °C.

Teploty přívodu a zpátečky se v případech „b/“, „c/“ mění v závislosti na venkovní teplotě. Tato závislost je pro případ „b/“ konkretizována dále uvedeným teplotním diagramem:

Odběratel je povinen řídit provoz své předávací stanice tak, aby byla dodržena teplota primární vratné vody (zpátečky) dle uvedeného teplotního diagramu. V případě nedodržení podmínky je dodavatel tepla oprávněn zregulovat (seškrtit) průtok předávací stanicí bez ohledu na sjednaný maximální příkon dle smlouvy část A.

Plnění teplotního diagramu se ve sporných případech vyhodnocuje pomocí teploměru s registrací. Registrační záznam musí obsahovat průběh teplot primáru přívodu a zpátečky. Registrační přístroj může být výjimečně po vzájemné dohodě nahrazen zápisem okamžitých hodnot těchto teplot odečítaných v pětiminutových intervalech po dobu nejméně jedné hodiny.

IV.

Měření dodávky

Dodávka tepla bude měřena v místě
..... **primární strana předávací stanice - přívod**

Měřicím zařízením: **měřičem tepla v páře**

Vrácený kondenzát - ~~odběr primární vody~~ bude měřen v místě
..... **primární strana předávací stanice - zpátečka**

Měřicím zařízením: **vodoměrem kondenzátu**

V.

Vyhodnocení dodávky

1. Vyhodnocení dodávky tepla pro vyúčtování vychází ze stavů počítadel měřicího zařízení.
2. Pro případ poruchy měřicího zařízení se sjednává náhradní způsob stanovení množství dodaného a odebraného tepla.

2.1. Dodávka tepla realizovaná přes předávací stanici, která není v majetku PT a.s., bude určena ze vztahu:

$$Q_{\text{vyp}} = Q_{\text{l den}} \cdot \frac{t_1 - t_{\text{ex vyp}}}{t_1 - t_{\text{ex l}}} \cdot d_{\text{vyp UT}} + Q_{\text{TUV den}} \cdot d_{\text{vyp TUV}}$$

Pokud není k dispozici údaj o objemu dodávky za období klimaticky obdobné, vychází náhradní stanovení dodávky z přihlášeného příkonu, doby provozu stanovené vyhl.č.245/1995 Sb. v § 2 odst. 5 a v § 3 odst.3 a venkovních teplot.

Dodávka bude určena ze vztahu:

$$Q = (P_c - P_{UT}) \cdot t_{dTUV} \cdot 3,6 \cdot d_{vyp} + P_{UT} \cdot \frac{t_1 - t_{ex\ vyp}}{t_1 + 12} \cdot 3,6 \cdot d_{vyp} \cdot t_{d\ UT}$$

2.2. Dodávka tepla pro ústřední vytápění bude určena ze vztahu:

$$Q_{vyp} = Q_{l\ den} \cdot \frac{t_1 - t_{ex\ vyp}}{t_1 - t_{ex\ 1}} \cdot d_{vyp\ UT}$$

V případě, kdy není dosud k dispozici údaj o objemu dodávky za klimaticky obdobné období, kdy bylo řádně měřeno, vychází náhradní stanovení dodávky z přihlášeného příkonu, doby provozu stanovené vyhl.č. 245/1995 Sb. § 2 odst.5 a venkovních teplot.

Dodávka bude určena ze vztahu:

$$Q_{vyp\ UT} = P_{UT} \cdot \frac{t_1 - t_{ex\ vyp}}{t_1 + 12} \cdot 3,6 \cdot t_d \cdot d_{vyp\ UT}$$

2.3. Dodávka tepla pro ohřev teplé užitkové vody bude určena ze vztahu:

$$Q_{vyp\ TUV} = \frac{Q_{6\ TUV}}{d_{6\ TUV}} \cdot d_{vyp\ TUV}$$

V případě, kdy není dosud k dispozici údaj o objemu dodávky za období, kdy bylo řádně měřeno, bude stanovena náhradním výpočtem. Vyúčtování provedené na základě náhradního výpočtu bude po získání údajů za následující tři fakturační období řádně měřené dodávky upraveno podle vztahu:

$$Q_{vyp\ TUV} = \frac{Q_{3\ TUV}}{d_{3\ TUV}} \cdot d_{vyp\ TUV}$$

Vysvětlivky:

Q_{vyp}	... dodávka tepla stanovená náhradním způsobem
$Q_{1 \text{ den}}$... dodávka tepla pro ústřední vytápění za 1 den klimaticky obdobného období, kdy bylo řádně měřeno a vypočítá se ze vztahu: $Q_{1 \text{ den}} = \frac{Q_1 - (Q_{\text{TUVden}} \cdot d_{1\text{TUV}})}{d_{1 \text{ UT}}}$
Q_1	... celková dodávka tepla za klimaticky obdobné období, kdy bylo řádně měřeno
t_1	... průměrná vnitřní teplota, na kterou bylo vytápěno
$t_{\text{ex vyp}}$... průměrná venkovní teplota v období, pro které provádíme náhradní stanovení dodávky tepla
$t_{\text{ex 1}}$... průměrná venkovní teplota v klimaticky obdobném období dle meteorologického měření observatoře Hydrometeorologického ústavu Libuš
$d_{\text{vyp UT}}$... počet dnů dodávky tepla pro ÚT v období, pro které provádíme náhradní stanovení dodávky tepla
$d_{1 \text{ UT}}$... počet dnů dodávky tepla pro ÚT v klimaticky obdobném období, kdy bylo řádně měřeno
$Q_{\text{TUV den}}$... dodávka teplé užitkové vody za 1 den měsíce, kdy bylo dodáváno teplo pouze pro přípravu TUV a bylo řádně měřeno a stanoví se ze vztahu: $Q_{\text{TUV den}} = \frac{Q_{6 \text{ TUV}}}{d_{6 \text{ TUV}}}$
$d_{1 \text{ TUV}}$... počet dnů dodávky TUV v období s celkovou dodávkou Q_1
$Q_{6 \text{ TUV}}$... celková dodávka tepla měsíce, kdy bylo dodáváno teplo pouze pro přípravu TUV a bylo řádně měřeno
$d_{6 \text{ TUV}}$... počet dnů, kdy byla dodávka uskutečňována pouze pro přípravu TUV a byla řádně měřena
$d_{\text{vyp TUV}}$... počet dnů dodávky TUV v období, pro které provádíme náhradní stanovení dodávky tepla
P_c	... celkový, ve smlouvě sjednaný výkon
P_{UT}	... ve smlouvě sjednaný výkon pro vytápění

$t_{d\ TUV}$... denní doba dodávky TUV dle vyhl. 245/95 Sb.
$t_{d\ UT}$... doba provozu vytápěných prostor respektující noční útlum
$Q_{3\ TUV}$... celková dodávka tepla za tři následující řádně měřená fakturační období
$d_{3\ TUV}$... počet dnů dodávky v období, kdy bylo řádně měřeno

VI.

Pravidla dodávky

- Pravidla dodávky tepla jsou dána vyhláškou č.245/1995 Sb. a Všeobecnými podmínkami dodávky tepla - identifikační kód: 002/OMa, které obsahují technické podmínky dodávky tepla a cenová pravidla. Všeobecné podmínky dodávky tepla identifikační kód 002/OMa tvoří nedílnou součást této smlouvy. Odběratel potvrzuje, že s nimi byl seznámen, souhlasí s nimi a v jednom vyhotovení je převzal.
Dodavatel je povinen při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací oznámit odběrateli zahájení a skončení omezení nebo přerušování dodávek tepelné energie a TUV nejméně 15 dnů předem.
- Pro smluvní odběr TUV je podíl spotřeby tepla a studené vody pro přípravu TUV určován pro odběratele v poměru dohodnutém v samostatné písemné dohodě sjednané podle § 30 odst.3 písm. c) zákona č. 222/1994 Sb. se všemi odběrateli zásobovanými z jedné PS. V případě, že v zúčtovacích jednotkách všech odběratelů zásobovaných TUV z jedné PS jsou plněm rozsahu osazeny vodoměry spotřeby TUV (podle § 7 odst. 8 dříve platné vyhl. č. 186/91 Sb.) lze mezi dodavatelem a odběrateli sjednat samostatnou písemnou dohodou použití pravidel pro rozúčtování nákladů na TUV dodávanou pro více zúčtovacích jednotek uvedených v § 8 vyhl. č. 245/1995 Sb.
- Pro vyhodnocování plnění dodávek a jejich vyúčtování se sjednává při dodávce tepla:

a/ v páře: 1 t dodané páry se rovná cca.....	2,800 GJt
1 t vráceného kondenzátu se rovná.....	0,170 GJ

ž/ v horké - teplé vodě 1 tuna odebrané primární vody odběratelem se rovná GJ
- Pokud při pravidelném odečtu údaj měřiče jako podklad pro vyúčtování dodávky bude signalizovat možnou poruchu měřicího zařízení, provede dodavatel účtování náhradním výpočtem.
- Sjednaný výkon uvedený v části A smlouvy doložil odběratel
....byl převzat z předešlé KS z 16.9.1991 pro bud. EGC , dále z Technické zprávy ÚT - budova K z 01/93 a příkon TUV pro bud. K z původní KS z 16.9.1991
Vzhledem k možným odchylkám skutečné hodnoty proti výpočtové hodnotě sjednaného výkonu lze údaj upřesňovat pro roční smluvní období v závislosti na době využití maxima.
- Tvorba ceny, vyúčtování a úhrada se řídí Cenovými pravidly pro tepelnou energii a nosná média, se kterými byl odběratel seznámen a na jejichž základě bylo sjednáno cenové ujednání.

VII. Cenové podmínky

Cena tepla se sjednává ve smyslu výměru MFČR č. 08/95 a Všeobecných podmínek dodávky tepla - kód 002/OMa pro fakturační místo: **2. na vstupu do předávací stanice** takto:

1. Základní cena tepla pro zásobování odběru je tvořena

- platem za sjednané množství tepelné energie	=	Kč/GJ/rok
- platem za odebranou tepelnou energii	Kč/GJ	
nebytový kód sazby	
tarif / SBT /	
- platem za odebranou tepelnou energii/.....	Kč/GJ
bytový kód sazby...../.....	
tarif / SBT //.....	

Základní cena je upravována dle příslušných ustanovení Cenových pravidel (článek č.40)

- sleva za ztráty STK/.....
- příplatek za provoz vysokotlaké části/.....
- příplatek za vyšší tlakovou hladinu/.....

takže výsledná cena tepla pro odběr činí:

- plat za sjednané množství tepelné energie Kč/GJ/rok
- plat za odebranou tepelnou energii v nebytové sazbě Kč/GJ
 v bytové sazbě...../..... Kč/GJ

2. Odběratel je povinen poskytovat dodavateli dle zákona č. 222/94 Sb. § 30 odst.3 písm.b) zálohy podle dohody o zálohách, která je nedílnou součástí této smlouvy.

VIII. Doba účinnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá s účinností od**1.5.1996**..... na dobu neurčitou.

IX. Zvláštní ujednání

1. Od smlouvy podle ustanovení § 344 obchodního zákoníku je dodavatel oprávněn odstoupit v těchto případech:
 - a/ pokud odběratel nevrátí dodavateli zpět potvrzené cenové ujednání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení jeho návrhu
nebo
 - b/ pokud bude odběratel v prodlení s placením záloh nebo vyúčtování za dodanou energii

Smlouva zaniká dnem, ve kterém je písemný projev vůle dodavatele odstoupit od smlouvy doručen odběrateli.
2. Odběratel se zavazuje do 10-ti dnů po uzavření této smlouvy předat dodavateli klíče ke vstupu do vytápěného objektu a umožnit mu přístup k měřicímu zařízení.
3. Při nedodržení sjednaných lhůt splatnosti faktury nebo zálohy se odběratel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši ‰ (promile) z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Dodavatel tepla je oprávněn omezit nebo přerušit dodávky tepla pro ÚT i TUV z důvodu neplacení sjednaných záloh nebo faktur za dodávku tepla, pokud odběratel nesplnil svoji platební povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že dodávku tepla omezí nebo přeruší.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyhlášení regulačních opatření se podmínky dodávky a odběru tepelné energie mění v souladu s uplatněným regulačním stupněm. Realizaci opatření dle vyhlášeného regulačního stupně je povinen zajistit provozovatel PS.
6. Veškeré změny odběrového diagramu lze provést pouze formou písemného oboustranně potvrzeného dodatku ke smlouvě na odběr a dodávku tepelné energie.
7. Splatnost faktury je 25-ti denní ode dne vystavení faktury za dodanou tepelnou energii a studenou vodu.
8. Ze Všeobecných podmínek dodávky tepla, identifikační kód 002/OMa se vypouští text: §1 odst. 1,2,3, 6 ; §2 odst. 1; §3 odst. 3; §4 odst. 3; §5 odst. 9; §11 odst. 1-5; §12 odst. 1, 4;
9. Dodavatel a odběratel se dohodli na následujícím způsobu fakturace pro případy, kdy odebírané množství páry je pod mezí citlivosti měřidla.

Dodavatel tepla při každém odečtu měřidel porovná množství spotřebované páry podle parního měřidla s množstvím vráceného kondenzátu. Jestliže bude množství vráceného kondenzátu vyšší než naměřené množství dodané páry, provede dodavatel výpočet spotřeby tepla následujícím způsobem:

$$Q = \frac{Q_{dp}}{M_{dp}} \times M_k \times k$$

Qmnožství tepla za období

Q_{dp} teplo dodané, zaregistrované parním měřidlem

M_{dp} množství páry dodané, zaregistrované parním měřičem

M_k množství kondenzátu, zaregistrované měřičem kondenzátu

k..... koeficient pro stanovení ztrát odparem u odběratele = 1,03

Dodavatel tepla má možnost provádět odečty a vyhodnocení i v obdobích kratších než je fakturační /např. začátek a konec topné sezóny, uvádění zařízení do provozu/.

Výsledná fakturace pak bude stanovena součtem těchto období.

10. Česká republika - vojenská správa, zastoupená ředitelem Odboru ubytovací a stavební služby Ministerstva obrany ČR plukovníkem Ing. Vypláším , převedla Delimitačním protokolem ze dne 1.10.1995 právo k hospodaření na SVBF Praha.

Správa vojenského bytového fondu - ředitelství Praha, Rooseveltova 23, 160 41 Praha 6 uzavřela dohodu o plné moci se Správou vojenského bytového fondu - sekce energetiky, Vršovická 334, 100 00 Praha 10.

Tato „Dohoda o plné moci“ je nedílnou součástí Kupní smlouvy na dodávku tepla - viz Příloha č.1.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Odběratel prohlašuje, že jeho odběrné tepelné zařízení splňuje požadavky stanovené v právních předpisech, v bezpečnostních, požárních, hygienických a dalších předpisech, v připojovacích podmínkách a provozních předpisech dodavatele, jakož i v příslušných technických normách.
2. Odběratel prohlašuje, že tělesa ústředního vytápění jsou - nejsou regulována. V případě, že regulována nejsou, projedná odběratel záměr zavedení termostatické regulace před její instalací s dodavatelem tepla. Odběratel se zavazuje dodavateli uhradit vzniklé náklady, které vzniknou zavedením termostatické regulace bez vědomí dodavatele.
3. Odběratel odpovídá za případné poškození, ztrátu nebo zničení přístrojů dodaných a instalovaných dodavatelem do zařízení odběratele. Jejich opravy provede dodavatel na účet odběratele.
4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoušení technické správnosti zařízení odběratele. Vykonáním prohlídky a připojením zařízení nebere však dodavatel na sebe odpovědnost za řádný stav a provoz zařízení a nijak tím neomezuje ručení provádějící organizace (osoby) vůči úřadům nebo odběrateli.

V Praze dne 6.5.1996

Avan Kukačka
statutární zástupce SVBF

.....
jméno, funkce
razítko a podpis odběratele

.....
jméno, funkce
razítko a podpis dodavatele



PT0037283

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA - část A

Evidenční číslo hospodářské smlouvy: (evidenční číslo odběrného místa)	04	Dodavatel:	Pražská teplotárenská a.s. 170 05 Praha 7, Partyzánská 7
0124 - 012 /			

Odběrné místo (název a adresa): SVBF - budova EGC, Čínská 26, 160 00 Praha 6

1. Údaje o odběrném místě:

Soustava:	06	Větev:	07	Potřebný výkon [kW]:	08	Odběr TUV:	09				
102	07	0,838	1 - ano	1	2 - ne						
Vytápění:	10	Skupina:	11	Průměrná roční spotřeba odhad (GJ):	12	Typ výpočtu:	13	Kód sazby:	14	15	16
1 - nepřerušované	1			18500		11G	420	nebyt.		obyvat.	vnitrokonc.
2 - přerušované											
Typ odběrného místa:	17	Charakter odběrného místa:	18	Drovně odběr. místa:	19	Salurní období:	20	Datum zahájení odběru:		21	
1 - reálný	1	1 - nebytový	3 - vnitro	1 - základní	1	roční		1996/05/01		rok měsíc den	
2 - bilanční		2 - bytový	4 - saššený	2 - podružné							

2. Údaje o vytápěných objektech:

Počet vytápěných budov:	25	Vytápěná plocha skutečná /m ² /:	27	Vytápěná plocha přepočtená /m ² /:	29
4		obyvatelstvo	28	obyvatelstvo	30
Počet vytápěných b.j. obyvatelstvo:	32	Počet b.j. s centr. dodávkou TUV - obyvatelstvo:	34		

3. Rozdělení potřebného příkonu v MW:

Otop. prostoru /MW/:	35	vybavenost	36	0,473	průmysl	37	Příprava TUV /MW/:	38	vybavenost	39	0,081	průmysl	40
Obřev. vzduchu pro větrání /MW/:	41	vybavenost	42	0,284	průmysl	43	Technologie /MW/:	44	vybavenost	45		průmysl	46

4. Údaje o kondenzátu a doplňkové vodě:

Odběr kond. nebo dopl. vody:	45	Kondenzát se:	46	Důvod nevrácení kondenzátu:	47	% vráceného kondenzátu:	48	léto 97,00	zima 97,00	50	Měsíčně nevr. kond. /t/ nebo neodebr. doplň. voda /m ³ /:	0	51	Entalpie vrác. kondenzátu nebo doplňkové vody /GJ/:	0,170
1 - ano	2	1 - vrací	1												
2 - ne		2 - nevrací													

5. Údaje o předávací stanici:

Číslo předávací stanice:	52	Majetková příslušnost:	53	Příprava TUV:	54	Entalpie dodaného média /GJ/:	55
		4		1 - rychloobřev	2	2,800	
				2 - zásobník			
				3 - dvoustup.			

6. Údaje pro rozdělení dodaného tepla:

% rozdělení dodaného tepla: nebytový	57	Stanovení podílu tepla na sekunderní straně PS dle:	59
100,00		2 - m 4 - měření	

Česká republika - Vojenská správa,
zastoupená ředitelem Odboru ubytovací a staveb,
služby Ministerstva obrany ČR, plukovníkem
Ing. M. Vyplašilem, převádí DELIMITAČNÍM
PROTOKOLEM ze dne 1.10.1995 na:
SVBF, Praha

Evidenční číslo 02395 71
odběratele - ZMOCNĚNCE

VLASTNÍK OBJEKTU - ZMOCNITEL

Odběratel (první část názvu): Správa vojenského bytového fondu		72k Odběratel (druhá část názvu): ředitelství Praha - P.O. BOX 244	73k
ICO: 60460580 82k	Ulice: Rooseveltova 74k	Číslo domu: 23 75k	PSC: 160 41 76k
DIČ: /	Obec: Praha 6 77k	Telefon: 90k	Fax: 92k
Ředitel Ing. Skočdopole	číslo bank. účtu banka Praha 1		

SPRÁVCE, NÁJEMCE OBJEKTU - ZMOCNĚNĚC

Odběratel (první část názvu): Správa vojenského bytového fondu		72 Odběratel (druhá část názvu): region Praha - sekce energetiky	73
Ulice: Vršovická 74	Číslo domu: 334 75	PSC: 100 00 76	Obec: Praha 10
Číslo účtu: 78	Kód banky: 87	Název účtu: 88	DIČ: / IČO: 60460580

údaje pro fakturaci:

Odběratel (první část názvu): Správa vojenského bytového fondu		72 Odběratel (druhá část názvu): VÚ 6660	73
Ulice: P.O. BOX 74	Číslo domu: 286 75	PSC: 160 41 76	Obec: Praha 6
Číslo účtu: 78	Kód banky: 87	Název účtu: 88	DIČ: / IČO: 60460580
Číslo speciálního účtu: 84	Způsob platby: příkaz k úhradě 85	Kód způsobu platby: 3	
Referent účtárny: paní Šindelková 90	Telefon: 741143	FAX: 748227 91	
Technik: pan Petr Gajdica	Telefon: 20215254	FAX:	
Typ odběratele: 80 1 - organizace 2 - fyzická osoba	Dohoda o zálohách: 81 1 - ano 2 - ne	Poplatek z prodlení faktury: 82 viz část B: str. 8	Poplatek z prodlení za úhrady zálohy: 83 viz část B: str. 8

Odběratel:

V Praze dne

Ivan Kukačka
stat. zást. SVBF
Razítko organizace a podpis pracovníka
oprávněného uzavírat smlouvy

Dodavatel:

V Praze dne

6.5.1996