

**Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru**  
(Pracovní postup R/FN Brno/0580 – Příloha I)

- 1) Zahájení / ukončení prací platnost příkazu      **Od:**      **Do:**  
Den:      Hod:      Den:      Hod:
- 2) Pracoviště – místo kde se práce bude provádět
- 3) Přesné stanovení pracovního úkolu
- 4) Určení technologie, která se použije
- 5) Vedoucí práce, který za provedení práce odpovídá a který příkaz převzal  
Jméno a příjmení:      Podpis:
- 6) Pracovník, který bude práci vykonávat  
Jméno a příjmení:      Č. dokladu:      Podpis:
- 7) Podrobná specifikace požárně bezpečnostních opatření
- 8) Vybavení hasebními prostředky
- 9) Požární dohled po dobu vykonávání práce      Jméno a příjmení:
- 10) Požární dohled po ukončení práce  
Jméno a příjmení:      Od:      Do:      Podpis:
- 11) Příkaz vydal  
Jméno a příjmení:      Funkce:      Datum:      Podpis:
- 12) Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušování práce a při předávání pracoviště
- 13) Vyjádření OBPT – *pokud jej požaduje svářeč nebo pracovník který příkaz k práci vydal*  
Jméno a příjmení:      Datum:      Podpis:
- 14) **POUČENÍ:** Jestliže se změny podmínky pro PRÁCI, anebo určené osoby, musí být vystaven nový příkaz. Poučení osob určených pro požární dohled musí být provedeno včas, před zahájením práce. Pokud bude nutné sledovat koncentraci hořlavých látek, určí se osoba, způsob, intervaly a přístroj pro provádění měření. Výsledky měření se zapisují samostatně a přikládají se k tomuto příkazu.

**Podepsaní pracovníci svými podpisy stvrzují, že byli před započátkem práce seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními a požární dohled s vymezenými povinnostmi**

15) Požární dohled

		Zahájen	Ukončen	Ohlášení o ukončení svařování
15a	- při svařování	Dne:            hod.:	Dne:            hod.:	Dne:            hod.:
		Podpis:	Podpis:	Podpis:
	- po svařování	Dne:            hod.:	Dne:            hod.:	
		Podpis:	Podpis:	
15b	- při svařování	Dne:            hod.:	Dne:            hod.:	Dne:            hod.:
		Podpis:	Podpis:	Podpis:
	- po svařování	Dne:            hod.:	Dne:            hod.:	
		Podpis:	Podpis:	
15c	- při svařování	Dne:            hod.:	Dne:            hod.:	Dne:            hod.:
		Podpis:	Podpis:	Podpis:
	- po svařování	Dne:            hod.:	Dne:            hod.:	
		Podpis:	Podpis:	

**Seznámení požárního dohledu s povinnostmi a právy, které má po dobu výkonu požárního dohledu:**

- Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu svařování. Pokud dojde ke krátkému přerušení svařování (např. svačina), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje. Po skončení svařování nebo pokud má dojít k přerušení svařování na dobu delší než dvě hodiny, ohlásí se ukončení svařování a musí být zajištěn požární dohled další určenou osobou po stanovenou dobu a v intervalech uvedených na přední straně příkazu.
- Seznámení s požárně bezpečnostními opatřeními uvedenými v příkazu ke svařování na první straně.
- Seznámení s organizací pož. ochrany - v rozsahu: způsob vyhlášení pož.poplachu, místo ohlašovny požáru (nebo vrátnice) a její telefonní číslo, umístění nejbližšího telefonního přístroje s možností volání ve veřejné síti.
- Seznámení s umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energií (voda, plyn, el, proud).
- Před zahájením práce zkontrolovat, zda bezpečnostní opatření uvedená v příkazu jsou provedena a pracoviště, včetně přilehlých prostor, je podle toho vybaveno a připraveno.
- Seznámení se způsobem použití hasebních prostředků.
- Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neplní žádné jiné úkoly, kromě úkolů, které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména sledování pracoviště, zda nedochází k požáru, zda jsou určené hasební prostředky stále v dosahu. Dbá na to, aby v průběhu prací únikové cesty z místa pracoviště zůstaly průchodné.
- Provede nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.
- Požární dohled má právo nařídit okamžitě přerušení svařování, pokud zjistí, že došlo k porušení nebo nerespektování požárně bezpečnostních opatření, anebo pokud má důvodně za to, že další pokračování ve svařování může vést k bezprostřednímu a vážnému ohrožení života a zdraví osob na pracovišti nebo jeho okolí. Přerušení svařování neprodleně oznámí osobě, které se ohlašuje ukončení svařování (položka 9 tohoto příkazu).

**Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl poučen podle výše uvedené osnovy a byly mi zodpovězeny všechny dotazy.**

Podpisy osob určených k požárnímu dohledu: \_\_\_\_\_

Podpis osoby, která určila požární dohled a provedla seznámení podle osnovy: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Podepsaní pracovníci svými podpisy stvrzují, že byli před započítím práce seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními a požární dohled s vymezenými povinnostmi**