## LEGENDA POVRCHŮ PODLAH:

PVC 1
EXTRÉMNĚ TRVANLIVÁ, NA ÚDRŽBU NÁNAROČNÁ PODLAHOVÁ KRYTINA Z HOMOGENNÍHO VINYLU, VYSOKÉ KVALITY A POVRCHEM TVRZENÝM OCHRANNOU VRSTVOU IQ PUR, URČENÁ PRO KOMERČNÍ PROSTORY. JEDNÁ SE O HOMOGENNÍ VINYLOVOU PODLAHOVINU VYSOKÉ KVALITY S OBSAHEM VINYLU MIN. 43% VÁHY, TO UMOŽNUJE VYTAHOVÁNÍ DO SOKLU PŘÍMO Z PODLAHY BEZ SVÁRU PODÉL STĚN. POVRCH MUSÍ BÝT TVRZEN OCHRANNOU VRSTVOU IQ PUR JIŽ Z VÝROBY, TATO VRSTVA CHRÁNÍ MATERIÁL PŘED ZVÝŠENÝM ULPÍVÁNÍM NEČISTOT A OKY TÉTO ÚPRAVĚ NENÍ POTŘEBA NA ÚDRŽBU POUŽÍVAT LEŠTÍCÍ PASTU A VOSKY. POVRCH JE MOŽNÉ RENOVOVAT SUCHÝM KARTÁČOVÁNÍM (ZÁVISLO PODLE ÚČELU). MATERIÁL MUSÍ SPLŇOVAT ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE EN 660 ČÁST 1 (AKO TŘÍDA P ≤ 5,0 mm NEBO DLE EN 660 ČÁST 2 S VÝSLEDKEM TŘÍDA T ≤ 5,0 $mm^3$. PODLAHOVINA JE KLASIFIKOVANA DLE NORMY ZÁTĚŽE EN 685 (AKO TŘÍDA 34/43, CELKOVÁ TLOUŠŤKA 2,0 mm A VÁHA 3800 $g/m^2$ DÁLE PODLAHOVINA MUSÍ SPLŇOVAT PARAMETRY NA ZBYTKOVÝ OTLAK DLE NORMY EN 433 V HODNOTĚ 0,03 mm A DLE NORMY EN 425 VHODNÁ NA ŽIDLE S POJEZDOVÝMI KOLEČKY. ROZMĚROVÁ STÁLOST DLE NORMY EN 434 SPLŇUJÍCÍ HODNOTY ≤ 0,40% (PRO ROLEJ, REAKCE NA POŽÁR V HODNOTÁCH DLE NORMY EN ISO 11925-1 V PRVOUČILÍ TŘÍDĚ BFL S1, SKLONĚ VÝZNIU STATICKÉ ELEKTŘINY DLE NORMY EN 1815 V HODNOTĚ < 2 kV. KROČEJOVÝ ÚTLUM JE DLE NORMY EN ISO 717/2 ΔLw = 4dB. MATERIÁL MUSÍ MÍT BAREVNOU STÁLOST VYHOVUJÍCÍ NORMĚ EN ISO 105-B02 S VÝSLEDKEM ≥ 6 A ODBROU ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLŮM DLE NORMY EN 423. ODOLNOST PROTI BAKTERIÍM DLE DIN EN ISO 846-A/C S VÝSLEDKEM NEPODPORUJE RŮST BAKTERIÍ. PROTISKLUZNOST MATERIÁLU DLE NORMY EN 13893 S VÝSLEDKEM ≥ 0,3.

PVC 2
HOMOGENNÍ JEDNOVRSTVÁ VINYLOVÁ PODLAHOVINA S PROTISMYKOVÝMI NOPY, SPLŇUJÍCÍ PARAMETRY PRO KOMERČNÍ ZÁTĚŽ DLE TŘÍDY 31. TENTO SPECIÁLNÍ MATERIÁL JE VHODNÝ DO MOKRÝCH PROVOZŮ, JAKO JSOU SPRCHY, PROSTORY KOLEM BAZÉNŮ, VIODNÍCH LÁZNÍ ATD. KDE SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘÍMÝ KONTAKT S VODOU. MATERIÁL MUSÍ MÍT VYSOKÝ OBSAH VINYLU (MIN. 46% VÁHY), TO UMOŽNUJE VYTAHOVÁNÍ DO SOKLU PŘÍMO Z PODLAHY BEZ SVÁRU PODÉL STĚN. CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU JE 2,5 mm DLE NORMY EN 428 A CELKOVÁ VÁHA 3960 $g/m^2$ DLE NORMY EN 430. MATERIÁL BYL TESTOVÁN NA BOSOU NOHU S VÝSLEDKEM C, HODNOTY PRO ZBYTKOVÝ OTLAK JSOU 0,03 MM DLE EN 433 A ROZMĚROVÁ STÁLOST JE ± 0,40% PODLE NORMY EN MA SKLON KE VÝZNIU STATICKÉ EL. POUZE V HODNOTÁCH < 2KV (EN 1815) A KROČEJOVÝ ÚTLUM JE DLE NORMY EN ISO 717/2 ΔLW1 MATERIÁL MUSÍ MÍT DOBROU ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLŮM DLE EN 423 A TAKÉ NESMÍ PODPORVAT RŮST BAKTERIÍ DIN EN ISO 846-A/C1 PROTISKLUZNOST DLE DIN3130 JE R10 NEBO 4,34. REAKCE NA POŽÁR DLE NORMY EN ISO 11925-1 - TŘÍDA BFL S1 MATERIÁL DLE EN 13893 ≥ 0,3. VINYLOVÁ PODLAHOVINA JE VHODNÁ NA PODLAHOVÉ TOPNÍ MAX. NA TEPLOTU + 27°C A SPLŇUJÍ TEPLOTNÍ PROSTUPNOST 0,013 $m^2$ K/W PODLE EN 12524. MATERIÁL NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ FTALÁTY.

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
JEDNÁ SE O HOMOGENNÍ TRVALE VODIVOU LISOVANOU VINYLOVOU PODLAHOVINU VYSOKÉ KVALITY VE FORMĚ PÁSŮ S POVRCHEM TVRZENÝM ELEKTROVODIVÝM PUR. VYSOKÝ OBSAH VINYLU (MIN. 46% VÁHY) UMOŽNUJE VYTAHOVÁNÍ DO SOKLU PŘÍMO Z PODLAHY BEZ SVÁRU PODÉL STĚN. KLASIFIKACE PODLAHOVINY DLE NORMY ZÁTĚŽE EN 685 (AKO TŘÍDU 34/43. O CELKOVÉ TLOUŠŤKE 2,0 mm A VÁZE 3800 $g/m^2$, SPLŇUJÍCÍ TŘÍDU OTĚRU DLE NORMY EN 660-1 SKUPINA P ≤ 5,0 mm NEBO DLE NORMY EN 660-2 SKUPINA T: ≤ 1,0 $mm^3$. PODLAHOVINA MUSÍ SPLŇOVAT PARAMETRY NA ZBYTKOVÝ OTLAK DLE NORMY EN 433 V HODNOTĚ 0,03 mm A DLE NORMY EN 425 VHODNÁ NA ŽIDLE S POJEZDOVÝMI KOLEČKY. ROZMĚROVÁ STÁLOST DLE NORMY EN 434 SPLŇUJÍCÍ HODNOTY ≤ 0,40% (PRO PÁSY). PODLAHOVINA MUSÍ MÍT PARAMETRY REAKCE NA POŽÁR V HODNOTÁCH DLE NORMY EN ISO 11925-1 VYHOVUJÍCÍ TŘÍDĚ BFL S1. HODNOTY MATERIÁLU NA ELEKTRICKÝ ODPOR JSOU 5 X $10^4$ - $10^6$ OHMŮ. MATERIÁL MUSÍ MÍT BAREVNOU STÁLOST VYHOVUJÍCÍ NORMĚ EN ISO 105-B02 S VÝSLEDKEM ≥ 6 A DOBROU ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLŮM DLE NORMY EN 423. ODOLNOST PROTI BAKTERIÍM DLE DIN EN ISO 846-A/C S VÝSLEDKEM NEPODPORUJE RŮST BAKTERIÍ. PROTISKLUZNOST MATERIÁLU DLE NORMY EN 13893 S VÝSLEDKEM ≥ 0,3 (R9 DLE NORMY DIN 51130). DOLNÍ ČÁST PVC PÁSŮ JE OPATŘENA VODIVOU GRAFITOVOU KOMPAKTNÍ VRSTVOU. PODLAHOVINA SE LEPÍ NA BĚŽNÉ AKRYLÁTOVÉ LEPIDLO PRO VINYLOVÉ PODLAHY. POUZE UZEMŇOVACÍ MĚDĚNÁ PÁSKA SE PŘILEPÍ LEPIDLEM VODIVÝM. MATERIÁL NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ FTALÁTY.

ANTISTATICKÉ PVC
JEDNÁ SE O HOMOGENNÍ TRVALE VODIVOU LISOVANOU VINYLOVOU PODLAHOVINU VYSOKÉ KVALITY VE FORMĚ PÁSŮ S POVRCHEM TVRZENÝM ELEKTROVODIVÝM PUR. KLASIFIKOVANOU DLE NORMY ZÁTĚŽE EN 685 (AKO TŘÍDU 34/43. VYSOKÝ OBSAH VINYLU (MIN. 45% VÁHY) UMOŽNUJE VYTAHOVÁNÍ DO SOKLU PŘÍMO Z PODLAHY BEZ SVÁRU PODÉL STĚN. O CELKOVÉ TLOUŠŤKE 2,0 mm A VÁZE 3800 $g/m^2$, SPLŇUJÍCÍ TŘÍDU OTĚRU DLE NORMY EN 660-1 SKUPINA P: ≤ 5,0 mm NEBO DLE NORMY EN 660-2 SKUPINA T: ≤ 1,0 $mm^3$. PODLAHOVINA MUSÍ SPLŇOVAT PARAMETRY NA ZBYTKOVÝ OTLAK DLE NORMY EN 433 V HODNOTĚ 0,03 mm A DLE NORMY EN 425 VHODNÁ NA ŽIDLE S POJEZDOVÝMI KOLEČKY. ROZMĚROVÁ STÁLOST DLE NORMY EN 434 SPLŇUJÍCÍ HODNOTY ≤ 0,40% (PRO PÁSY). PODLAHOVINA MUSÍ MÍT PARAMETRY REAKCE NA POŽÁR V HODNOTÁCH DLE NORMY EN ISO 11925-1 VYHOVUJÍCÍ TŘÍDĚ BFL S1. HODNOTY MATERIÁLU NA ELEKTRICKÝ ODPOR JSOU $10^6$ - $10^9$ OHMŮ. MATERIÁL MUSÍ MÍT BAREVNOU STÁLOST VYHOVUJÍCÍ NORMĚ EN ISO 105-B02 S VÝSLEDKEM ≥ 6 A DOBROU ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLŮM DLE NORMY EN 423. NEZBYTNÁ JE ODOLNOST PROTI BAKTERIÍM DLE DIN EN ISO 846-A/C S VÝSLEDKEM NEPODPORUJE RŮST BAKTERIÍ. PROTISKLUZNOST MATERIÁLU DLE NORMY EN 13893 S VÝSLEDKEM ≥ 0,3 (R9 DLE NORMY DIN 51130). DOLNÍ ČÁST PVC PÁSŮ JE OPATŘENA VODIVOU GRAFITOVOU KOMPAKTNÍ VRSTVOU. BALENÍ MATERIÁLU JSOU ROLE 23 $km^2$/r. PODLAHOVINA SE LEPÍ NA BĚŽNÉ AKRYLÁTOVÉ LEPIDLO PRO VINYLOVÉ PODLAHY. POUZE UZEMŇOVACÍ MĚDĚNÁ PÁSKA SE PŘILEPÍ LEPIDLEM VODIVÝM. MATERIÁL NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ FTALÁTY.

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÉ SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE O ROZMĚREECH 300X300 mm V CELKOVÉ TL. 10 mm S VELMI NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ POD 0,5%. VÝROBKY JSOU URČENÉ DO PROSTORŮ VYSTAVENÝCH VYSOKÉMU MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ, OBRUSU A ZNEČIŠTĚNÍ PRVKY MAJÍ VYSOKOU PEVNOST A CHEMICKOU ODOLNOST. POVRCH MATNÝ. PROTISKLUZNOST R9A, p= 0,6 ZA SUCHA. ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLŮM MIN. 6A, ODOLNOST PROTI KYSELINÁM A LOUŽÍM O NIZKÉ KONCENTRACI TŘ. 6A. PROTI KYSELINÁM A LOUŽÍM O VYSOKÉ KONCENTRACI TŘ. 6HA. ODOLNOST PROTI TVORBĚ SKVRN MIN. TŘ. 5/ MIN CL. 3. SPÁROVACÍ HMOTA V BARVĚ ZVOLENÉ DLAŽBY.

VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
VELKOFORMÁTOVÉ VYSOCE SLINUTÉ KERAMICKÉ GLAZOVANÉ MRAZUVZDORNÉ DLAŽDICE FORMÁTU 300x600 mm S VELMI NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ POD 0,5 %, VYRÁBĚNÉ PODLE EN 14411 BIA GL, PŘÍLOHA G. VÝROBKY MAJÍ UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ V PROSTORECH, KDE JSOU VYSTAVENY POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, VYSOKÉMU MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ I ZNEČIŠTĚNÍ. JE TŘEBA POUŽÍT DLAŽDICE S OTĚRUVZDORNOSTÍ PEI 5 A DEKLAROVANOU PROTISKLUZNOSTÍ STANOVENOU PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH R9A, μ= 0,6 ZA SUCHA. VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY MUSÍ BÝT KALIBROVANY NA PŘESNÝ ROZMĚR UMOŽŇUJÍCÍ PRECIZNÍ POKLÁDKU A KOMBINACI FORMÁTŮ. SPÁROVACÍ HMOTA V BARVĚ ZVOLENÉ DLAŽBY.

KOBEREC
ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC VE ČTVERCÍCH ODOLNÝ PROTI POLEZU KOLEČKOVÝCH ŽIDLÍ, VE ZVOLENÝCH MÍSTNOSTECH (VIZ TABULKA MÍSTNOSTÍ NA VÝKRESECH PŮDORYSŮ DANÉHO PATRA) KUSOVÝ KOBEREC

REPASE STÁVAJÍCÍ TERACOVÉ PODLAHY

POLYURETANOVÁ STĚRKA
SAMOINVELAČNÍ BEZROZPUŠTĚDLOVÁ DVOUSLOŽKOVÁ ELASTICKÁ POLYURETANOVÁ STĚRKA OPATŘENÁ UZAVÍRACÍM DVOUSLOŽKOVÝM POLYURETANOVÝM ANTIBAKTERIÁLNÍM NÁTĚREM PIGMENTOVANÝM ELASTICKÝM MATNÝM LAKEM. UZAVÍŘÍ PŮRÓ STĚRKY POLYMERALTOU Z POLYURETANOVÉ DVOUSLOŽKOVÉ PRYSKYŘICE A KŘEMENNÝCH PISKŮ. VYTAŽENÍ STĚRKY NA STĚNU 50 mm (FABION). TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ NE/BFR C1 3 mm.

NÁTĚR PROTISRAŠNÝ

DELEKTRICKÝ KOBEREC

## LEGENDA POVRCHŮ STĚN:

KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÉ SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ MRAZUVZDORNÉ OBKLADY S VELMI NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ POD 0,5 %, VYRÁBĚNÉ PODLE EN 14411 BIA UGL, PŘÍLOHA G. VÝROBKY JSOU URČENY PŘEDEVŠÍM OBKLADŮM V EXTERIÉRECH A INTERIÉRECH, KTERÉ JSOU VYSTAVENY POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A VYSOKÉMU AŽ EXTREMNÍMU MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ, OBRUSU A ZNEČIŠTĚNÍ. VYZNAČUJÍ SE VYSOKOU PEVNOSTÍ, MRAZUVZDORNOSTÍ A CHEMICKOU ODOLNOSTÍ. LESTÍCÍ A SATINOVANÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE JSOU URČENY PRO EXKLUZIVNÍ INTERIÉRY A FASÁDY. SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE JSOU VYRÁBĚNY V JEDNOBARVNÉM I VEBAREVNÉM PROVEDENÍ SE STANDARDNÍM HLADKÝM NEBO SATINOVANÝM A LEŠTĚNÝM POVRCHEM. ODOLNOST PROTI TVORBĚ SKVRN PODLE ČSN EN ISO 10545-14: MIN. TŘ. 3. ODOLNOST PROTI KYSELINÁM A ZÁSADÁM PODLE ČSN EN ISO 10545-13 - ODOLNÉ. ULA FORMÁTY KERAMICKÉHO OBKLADU : 10x10 cm a 15x15 cm.

BAREVNÁ VÝMALBA ISOTAFNÍ STĚNY BÍLÉ)
ROZSAH BÍLÝCH A BAREVNÝCH MALEB JE UVEDEN V GRAFICKÉ ČÁSTI BAREVNÉHO ŘEŠENÍ. U STĚN KDE NENÍ UVEDENA BAREVNÁ VÝMALBA, JDE O BARVU BÍLOU S OBSAHEM BaSo4 MIN 92%. VEŠKERÉ PRVKY PRŮČKY, KRYTY ROZVADĚČŮ, ... I PŘEBRAJÍ BAREVNOST STĚNY, KTERÉ JSOU SOUSÁSTÍ.

OCHRANNÉ PRVKY
Z MRAZUVZDORNÉHO JEMNĚ STRUKTUROVANÉHO MATNÉHO CELOPROBARVENÉHO MATERIÁLU NA BÁZI AKRYL-VINYLOVÉ PRYSKYŘICE, STABILNÍ PROTI UV ZÁŘENÍ. URČENÝ PRO ZDRAVOTNICTVÍ, DEZINFIKOVATELNÝ. TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI B-S1-D0 DLE EN 15501-1 CELOPLOŠNÉ LEPIT. BRAVA ŠEDÁ (NCS 7018)

## DVEŘE, POZOROVACÍ OKNA:

DVEŘE
DVEŘNÍ KŘÍDLA S POVRCHEM OPATŘENÝM VYPALOVACÍM LAKEM BUDOU V BARVĚ ŠEDÉ 7040. DŘEVĚNÉ DVEŘE PROVEDENY V DŘEVODEKORU OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BARVY ŠEDÉ 7035, OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ V DŘEVODEKORU SHODNÉM S DŘEVODEKOREM POUŽITÉM NA DVEŘNÍM KŘÍDLE.

POZOROVACÍ OKNA
POZOROVACÍ OKNA BARVY ŠEDÉ RAL 7040.

POZNÁMKY:
- KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE DOŘEŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU PODLE AKTUÁLNÍHO VZORNÍKŮ A BUDE VYCHÁZET Z BAREVNÝCH KOMBINACÍ ZNAZORNĚNÝCH VE GRAFICKÝCH PŘÍLOHÁCH TECHNICKÉ ZPRÁVY!!
- NA SPOJEÍCH PODLAHOVÝCH ROLÍ BUDE POUŽITA SHODNÁ BAREVNOST, KTERÁ JE PŘEDEPSANÁ K PŘÍSLUŠNÉ PODLAHOVINĚ VE FIREMNÍ VZORKOVNICI
- PODLAHOVINY KLADENÉ V PÁSECH BUDOU VYTAŽENY NA STĚNY S VLOŽENÝM PROFILOVÝM SOKLEM DO V 100 MM A BUDOU ZAKONČENY PVC UKONČOVACÍ LIŠTOU V BARVĚ ŠEDÉ RAL 7040 V MÍSTĚ ZÁRUBNĚ PŘECHÁZÍ VYTAŽENÍ PVC PŘES FABION DO ÚSTŘEDNÍ ROHU. SOKL BUDE PROVÁDĚN BEZ BIRDURYM
- PVC VYTAŽENO NA SOKL ZABUDOVANÉHO MOBILIÁŘE
- NESMÍ BÝT POUŽITY KRYTINY S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE VĚTŠÍM NEŽ 100 MM/MIN
- UKONČENÍ OBKLADŮ VĚETNĚ HRAN A ROHŮ BUDE PROVEDENO POMOCÍ PŘÍSLUŠNÝCH SYSTÉMOVÝCH LIŠT.
- PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI DRUHY POVRCHŮ PODLAH ŘEŠIT PŘECHODOVOU NEREZOVOU LIŠTOU.
- KERAMICKÁ DLAŽBA V MÍSTNOSTECH NEBO PROSTORACH S MOKRÝM PROVOZEM MUSÍ MÍT PROTISKLUZNOU ÚPRAVU (SPRCHY, KOUPELNY) V SOULADU S ČSN TN 4507. NA SCHODIŠŤOVÝCH STUPNICH MUSÍ BÝT SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ≥ 0,6 I ZA MOKRA.
- KERAMICKÉ DLAŽBY V PŘECHODU NA SVISLOU STĚNU OPATŘÍT KERAMICKÝM SOKLEM, PŘÍPADNĚ POUŽÍT KERAMICKÝ SOKLÍK V LIŠTĚ OMÍTKOU

MÍSTNOSTI CDZ - K (Centrum duševního zdraví) :
A.126, A.128, A.129, A.320, A.320a, A.321, A.321a, A.322, A.322a, A.324, A.324a, A.325, A.325a
B.102, B.103, B.104, B.105
C.103, C.104, C.105, C.106, C.107, C.108, C.114, C.116, C.117
D.102, D.103, D.104, D.105, D.106, D.107, D.108, D.109, D.110, D.111, D.112
F.105, F.106, F.107, F.108, F.109, F.110, F.111

±0,000 = 280,510 m n.m.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

| Č. REVIZE: REVISION NO.: | DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE: | POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION: | VYPRACOVAL: ELABORATED BY: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GENERALNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 | Fakultní nemocnice Brno<br>Jihlavská 20<br>625 00 Brno, IČ: 65269705 | INVESTOR: CLIENT: | AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: |
| | Fakultní nemocnice Brno<br>Jihlavská 20<br>625 00 Brno, IČ: 65269705 | OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: | |
| Mlýnská 326/13, BRNO 602 00<br>tel.: +420 541 126 611<br>fax.: +420 541 126 610<br>e-mail: projekt_1195@kk.cz<br>e-mail: projekt-35-2016@projekt.cz | Sdružení Psychiatrie Brno 2016<br>K4 a.s. Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ: 60734396<br>LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 29220785 | SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: | ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER: |
| NÁZEV AKCE: TITLE: FN Brno – Psychiatrická klinika | | HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Jan Kocmánek<br>ARCHITEKT: ARCHITECT: Ing.arch. Boris Hladký<br>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RESPONSIBLE DESIGNER: Ing. Alice Kostíková<br>PROJEKTANT: DESIGNER: Ing. arch. Martina Tkaczová | |
| | | ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 1195 | ODDÍL: PART: 05 |
| STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: 01 - Pavilon G | | DATUM: DATE: 10/2017<br>MĚŘÍTKO: SCALE: 1:150 | |
| OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: DPS<br>KÓD DOKUMENTACE: CODE: D.1.01.1 | |
| OBSAH: CONTENT: Půdorys 1.NP-barevné řešení | | ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: 1195-05_D.1.01.1.803 | REVIZE: REVISION: 00 |