STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA NN PAVILONU PSYCHIATRIE BUDE ZRUŠENA

STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ VEDENÍ VN 2 TRASY, BUDE ZRUŠENO

NAPOJENO ZE STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY NN PAVILONŮ D + E 4xAYKY 3x240+120 BUDE PŘELOŽENO

KABELOVÉ SPOJKY

NOVÁ TRASA PŘÍPOJKY NN PAVILONŮ D + E - 4xAYKY 3x240+120

PŘÍVOD PRO OSVĚTLENÍ ALTÁNU

DO RAZVADĚČU RH1 A RC1

KABELOVÁ ŠACHTA

PŘELOŽKA VEDENÍ E-ON (1 TRASA) STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ DO VZDÁLENOSTI MIN. 1 m OD KABELU BUDE ODSTRANĚNA

PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VEDENÍ VN - NOVÉ PROPOJENÍ TRAFOSTANIC, 3x22-AXEKVCEY 1x240 STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ DO VZDÁLENOSTI MIN. 1 m OD KABELU BUDE ODSTRANĚNA

NOVÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ DO VZDÁLENOSTI MIN. 1 m OD KABELU BUDE ODSTRANĚNA

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN BUDE ZRUŠENO

NOVÁ TRASA KABELU STÁVAJÍCÍ ZELEŇ BUDE MIN. 1 m OD KABELU

STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ VEDENÍ VN 2 TRASY BUDE PŘELOŽENO

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN Eon VN 232 - 240 AMKTOYPV 1 TRASA BUDE PŘELOŽENO

PŘÍPOJKA MDO+DO PRO PAVILON PSYCHIATRIE STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ DO VZDÁLENOSTI MIN. 1 m OD KABELU BUDE ODSTRANĚNA

PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN PAVILONŮ D + E - 4xAYKY 3x240+120

5xTRUBKA D160

STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE VN

NOVÝ PŘÍVOD Z DIESELAGREGÁTU PRO PAVILON PSYCHIATRIE

STÁVAJÍCÍ STROJOVNA DIESELAGREGÁTU STÁVAJÍCÍ DIESELAGREGÁT BUDE NAHRAZEN NOVÝM

PŘELOŽKA VEDENÍ E-ON (1 TRASA) STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ DO VZDÁLENOSTI MIN. 1 m OD KABELU BUDE ODSTRANĚNA

KABELOVÉ SPOJKY

NAPOJENO ZE STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU

LEGENDA PRVKŮ:

- vstup do objektu
- kopaná sonda
- řešený objekt
- katastr

LEGENDA SÍTÍ:

- veřejné osvětlení
- silnoproud NN
- silnoproud VN
- slaboproud
- Slaboproud - optické kabely
- vodovod
- kanalizace jednotná
- plyn
- teplovod
- potrubní pošta
- VN ověřeno kopanou sondou (hl. cca 0,5 m, 6 kabelů) další průběh nebylo možno zaměřit (nedostatečný signál) s touto skutečností je nutno uvažovat v rámci dalších projektových prací (přeložky, ochranném kabelů apod.)

SCHEMA



Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:
Sdružení Psychiatrie Brno 2016

Mlýnská 326/13, BRNO 602 00
tel.: +420 541 126 611
fax.: +420 541 126 610
e-mail: projekt_1195@k4.cz
e-mail: projekt-35-2016@ltprojekt.cz

INVESTOR: CLIENT: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00, Praha 4, IČ:

AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:

ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:

NÁZEV AKCE: TITLE:
FN Brno – Psychiatrická klinika

HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Jan Kocmánek
ARCHITEKT: ARCHITECT: Ing. Boris Hladký
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RESPONSIBLE DESIGNER: Bc. Tomáš Burian
PROJEKTANT: DESIGNER: Ing. Miroslav Matuška
ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 1195 ODDÍL: PART: 05

STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: SO 403 - NN vnitroarálové
DATUM: DATE: 10/2017
MĚŘÍTKO: SCALE: 1:500
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:
STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: DPS
KÓD DOKUMENTACE: CODE: D.1.403
OBSAH: CONTENT: SITUACE
ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: 1195-05_D.1.403.101
REVIZE: REVISION: 00