


IOZN.MÍSTNOST	NÁZEV_MIS	T.
E.001	VÝTAHOVÁ HALA	
E.002	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
E.003	SCHODIŠTĚ	
E.01	POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ	
E.02	POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ	
E.03	INSTALAČNÍ ŠACHTA	
E.04	INSTALAČNÍ ŠACHTA	
E.05	INSTALAČNÍ ŠACHTA	

- LEGENDA**
- STUĐENÁ VODA
  - TEPLÁ VODA
  - CÍRKULACE TEPLÉ VODY
  - POŽÁRNÍ VODA
  - UPRAVENÁ STUĐENÁ VODA
- UV UZAVÍRACÍ VENTIL
  - VKK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
  - RV REGULÁČNÍ VENTIL
  - F FILTR
  - EA OCHRANNÁ JEDNOTKA EA
  - UVv UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM
  - ZV ZPĚTNÝ VENTIL
  - PV POJISTNÝ VENTIL
  - BA OCHRANNÁ JEDNOTKA BA

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se o příklad požadovaného standardu a je možné je nahradit výrobnem nebo materiálem srovnatelné kvalitaivní úrovně.

Přesná poloha koncových elementů v podhledech a na stropích lze změna ve strojovnách VZT a v technických místnostech budou upřesněna s ohledem ke konkrétním výrobnům VZT jednotek, trasování potrubí a umístění ostatních TCHL zařízení.

SCHEMA



±0,000 = 280,510 m n.m.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Č. REVIZE / REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE / DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL / ELABORATED BY:

GENERALNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:  <b>Sdružení Psychiatrie Brno 2016</b>  Mlynská 326/13, BRNO 602 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: projekt_1195@k4.cz e-mail: projekt-35-2016@projekt.cz	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705	INVESTOR / CLIENT:  FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705	AUTORIZACE / AUTHORIZED BY:  Ing. Jan Koománek
	Technika budov, s.r.o. Křenová 42 602 00 Brno, IČ: 60711825	SUBODAVATEL / SUBCONTRACTOR:  Ing. Alena Vaščíková	ČÍSLO PÁRE / DOCUMENT SET NUMBER:  05
STAVEBNÍ OBJEKT / BUILDING PART:  <b>01 - Pavilon G</b>	OBCHODNÍ SOUBOR / PACKAGE:  <b>ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE</b>	STUPĚN PD / PROJECT STATUS:  <b>DPS</b>	KÓD DOKUMENTACE / CODE:  <b>D.1.01.4.1</b>
OBSAH / CONTENT:  <b>VODOVOD - PŮDORYS 1.PP ČÁST 1-OBJEKT F</b>	ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NUMBER:  <b>1195-05_D.1.01.4.1.127</b>	REVIZE / REVISION:  <b>00</b>	