


- LEGENDA :**
- SIGNALIZAČNÍ PANEĚ F3
 - NOUZOVÉ SVÍTLIDLO
 - UKONČOVACÍ ODPOR SBĚRNICE
 - ROZVADĚČ NN
 - ŮSTŘEDNA CENTRÁLNÍHO BATERIOVÉHO SYSTÉMU
 - ROZVODY K NOUZOVÝM SVÍTLIDLŮM - CKXH-Y-J 3x2,5
 - SBĚRNICE J1(S)Y 4x2x0,8 - PROPOJENÍ MODULŮ DLS
 - KABEL J1TY 7x1mm - PŘÍPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO PANEĚU

POZNÁMKA :
 NÁVRH NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ JE PROVEDEN OBECNĚ, PŘESNÝ NÁVRH SYSTÉMU NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ PROVEDE KONKRÉTNÍ DODAVATEL NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ VE SPOLUPRÁCI S DODAVATELEM PROVOZVNÍHO OSVĚTLENÍ
 NÁVRH ŮSTŘEDNŮ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ NUTNO KOORDINOVAT S ROZMÍSTĚNÍM ROZVADĚČŮ V ROZVODNĚ



GENERAL PROJECTANT GENÉRALNÍ DODAVATEL		INVESTOR OBJEDNATEL		AUTORIZOVANÝ VYPRACOVATEL	
Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705		Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705		Číslo části 1195	
KONSTRUKTOR Ing. Jaroslav Ševčík		SUBDODAVATEL SUBCONTRACTOR		Číslo dokumentu D.1.01.4.6	
NÁZEV PRŮJEKTU TITLE		MANAŽER PRŮJEKTU PROJECT MANAGER		Číslo části 1195	
FN Brno – Psychiatrická klinika		Ing. Stanislav Ševčík		Číslo dokumentu D.1.01.4.6	
STAVĚNÍ OBJEKTU BUILDING PART		CHEF PRŮJEKT MANAGER		Číslo části 1195	
01 - Pavilon G		Ing. Stanislav Ševčík		Číslo dokumentu D.1.01.4.6	
OBCHODNÍ NÁZEV PACKAGE		PRŮJEKT MANAGER		Číslo části 1195	
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Ing. Stanislav Ševčík		Číslo dokumentu D.1.01.4.6	
OBSAH CONTENT		SCHEMA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ		Číslo části 1195-05_D.1.01.4.6.200	