





RK-1



RK-2

PAVILON G



VELÍN

LEGENDA

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

- EPS ÚSTŘEDNA EPS
- Z NAPÁJECÍ ZDROJ EPS 24VDC
- STOUPAČKA SLP.EPS
- HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ
- HLÁSIČ OPTICKOKOUŘOVÝ
- HLÁSIČ OPTICKOKOUŘOVÝ NA PODHLEDU
- PARALELNÍ SIGNALIZACE HLÁSIČE NAD PODHLEDEM
- SIRÉNA EPS
- NASÁVACÍ MÍSTO KOUŘOVÉHO NASÁVACÍHO SYSTÉMU
- KAPILÁRA NASÁVACÍHO SYSTÉMU
- RAS NASÁVACÍ SYSTÉM
- TRUBKA NASÁVACÍHO SYSTÉMU
- SPOJOVACÍ BOX
- NÁVAZNÉ ZAŘÍZENÍ
- EPS DVEŘE ODBLOKOVANÉ EPS ODPOJENÍM ACS ZDROJE

Schéma rozdělení linek:

- 1–1 (1.PP)
- 1–2 (1.NP –F) ETAPA 1
- 1–3 (1.NP –F,A) F ETAPA 1, A ETAPA 2
- 1–4 (2.NP –F) ETAPA 1
- 1–5 (5.NP –F) ETAPA 1
- 1–6 (KOPPLEROVÁ LINKA)
- 2–1 (1.NP –B,C,D) D ETAPA 1, B+C ETAPA3
- 2–2 (2.NP –A) ETAPA 2
- 2–3 (2.NP –C) ETAPA 3
- 2–4 (3.NP –A) ETAPA 2
- 2–5 (4.NP –A) ETAPA 2
- 2–6 (KOPPLEROVÁ LINKA)
- TRASA K NÁVAZNÉMU ZAŘÍZENÍ OHNIODOLNÝM KABELEM

XX/YY/ZZZZ/WW

X – číslo ústředny
y – číslo kruhové linky
z – číslo skupiny
w – číslo prvku ve skupině

Poznámky:

- **Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se o příklad požadovaného standardu a je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem srovnatelné kvalitativní úrovně.**
- **Přesná poloha jednotlivých zásuvek, vypínačů, ovladačů a pod. bude odsouhlasena na místě s uživatelem z důvodu možných kolizí s interiérovým vybavením.**
- **Přesná poloha koncových elementů v podhledech a na stropech (zejména ve strojovnách VZT a v technických místnostech) budou upřesněna s ohledem ke konkrétním výrobcům VZT jednotek, trasování potrubí a umístění ostatních TCHL zařízení.**

SCHEMA



Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:
Sdružení Psychiatrie Brno 2016

Mlýnská 326/13, BRNO 602 00
tel.: +420 541 126 611
fax.: +420 541 126 610
e-mail: projekt_1195@k4.cz
e-mail: projekt-35-2016@fprojekt.cz

INVESTOR: CLIENT: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: JIMI ELECTRONIC SOLUTIONS, Butovická 296/14, 158 00 Praha 5, tel. 517 350 204

AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:

ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:

NÁZEV AKCE: TITLE:
FN Brno – Psychiatrická klinika

STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:
01 - Pavilon G

OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:
EPS a evakuační rozhlas

OBSAH: CONTENT:
Blokové schéma - EPS

HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Jan Kocmánek
ARCHITEKT: ARCHITECT:	Ing. arch. Boris Hladký
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RESPONSIBLE DESIGNER:	Roman Sedlák
PROJEKTANT: DESIGNER:	Petr Příkryl
ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 1195	ODDÍL: PART: 05
DATUM: DATE:	10/2017
MĚŘÍTKO: SCALE:	1:100
STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
KÓD DOKUMENTACE: CODE:	D.1.01.4.9
ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	1195-05_D.1.01.4.9_107
REVIZE: REVISION:	00