

PŘÍVOD - ŠOUPĚ DN65, PN40

VRAT - ŠOUPĚ DN65, PN40


PO INSTALACI POTRUBÍ
PROSTUP PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNIT
V SOULADU S PBR

— NOVÝ HORKOVOD
DN65 - VRAT
IZOLACE 60mm
— NOVÝ HORKOVOD
DN65 - PŘÍVOD
IZOLACE 60mm

POZNÁMKA:

- JSOU-LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLU, JEDNÁ SE O PŘÍKLAD POŽADOVANÉHO STANDARDU A JE MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKEM NEBO MATERIÁLEM SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ.
- PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH ELEMENTŮ V PODHLEDECH A NA STROPECH (ZEJMÉNA VE STROJOVNÁCH VZT A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH) BUDOU UPŘESNĚNA S OHLEDEM KE KONKRÉTNÍM VÝROBCŮM VZT JEDNOTEK, TRASOVÁNÍ POTRUBÍ A UMÍSTĚNÍ OSTATNÍCH TCHL. ZAŘÍZENÍ.
- PŘI REALIZACI STAVBY JE TŘEBA PŘI PROVÁDĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ PROVÁDĚT KOORDINACI S VÝKRESY VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKOU TECHNOLOGIÍ.
- PO PROPLÁČNUTÍ MUSÍ BÝT TOPNÁ SOUSTAVA NAPLNĚNA UPRAVENOU VODOU PODLE ČSN 07 7401 A ČSN 38 3350. UPRAVENOU VODU LZE ZAJISTIT PŘEPUŠTĚNÍM Z VRATNÉHO POTRUBÍ HORKOVODU (BUDE TAK ZAJIŠTĚNO NÁSLEDNĚ DOPLŇOVÁNÍ), NEBO POMOCÍ MOBILNÍ ÚPRAVNÝ VODY.

SCHEMA



Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 Mlýnská 326/13, BRNO 602 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: projekt_1195@k4.cz e-mail: projekt-35-2016@projekt.cz	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705 Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705 ENBRA, a.s. Popůvky 404 664 41 Troubsko, IČ: 44015844	INVESTOR : CLIENT: OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:
--	---	---	--

FN Brno – Psychiatrická klinika STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	NÁZEV AKCE: TITLE:	HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Jan Kocmánek	
	601 - Horkovod areálový	ARCHITEKT: ARCHITECT:	Ing. arch. Boris Hladký	
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RESPONSIBLE DESIGNER:	Jirí Bielik	
		PROJEKTANT: DESIGNER:	Jirí Bielik	
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:	ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	1195	ODDÍL: PART:	05
OBSAH: CONTENT:	ŘEZ VYÚSTĚNÍ V PAVILONU G	DATUM: DATE:	10/2017	
	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS	MĚŘÍTKO: SCALE:	1:25
KÓD DOKUMENTACE: CODE:		D.1.601	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	1195-05_D.1.601.104	REVIZE: REVISION:	00