


TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

### LEGENDA

	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bary
	Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4 bary

### SCHEMA



Č. REVIZIE	REVISION NO.	datum vydání	DATE OF ISSUE	popis revize	DESCRIPTION OF THE REVISION	vypracoval	ELABORATED BY

GENERAL PROJECTANT: GENERAL DESIGNER: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 <small>Mlýnská 326/13, BRNO 602 00          tel.: +420 541 126 611          fax: +420 541 126 610          e-mail: projekt.1195@psk.cz          e-mail: projekt.35.2016@psk.cz</small>	INVESTOR: CLIENT: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 IČ: 65269705 Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 IČ: 65269705	INVESTOR: CLIENT: MZ Liberec a.s. U Nisy 362/6 460 01 Liberec 1, IČ: 47306581	AUTHORIZATION: AUTHORIZED BY: Ing. Jan Kocmánek Ing. arch. Bora Hladký Ing. Zdeněk Kupač
PROJECTANT: DESIGNER: CONTRACT NO.: 1195	OBEHDNATEL: PROJECT MANAGER: Ing. arch. Bora Hladký Ing. Zdeněk Kupač	SUBORDINATE: SUBCONTRACTOR: MZ Liberec a.s. U Nisy 362/6 460 01 Liberec 1, IČ: 47306581	CÍSELNÉ PŘÍPOJKY MP 1195-05_D.1.801.101_00

**BRNO (582786)  
STARÝ LÍSKOVEC (612014)**

**BRNO (582786)  
BOHUNICE (612006)**

### FN Brno – Psychiatrická klinika

801 - Medicinální plyny

SITUACE PŘÍPOJKY MP