

Oblastní inspektorát práce  
pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

Fakultní nemocnice Brno  
Ing. Michal Doležal  
Jihlavská 340/20  
625 00 Brno - Bohunice

Váš dopis ze dne  
22.9.2016

Naše č.j.:  
28101/9.42/16-2

Naše sp. zn  
V9-2016-423

Vyřizuje/kontakt:  
Ing. Dorota Šístková / 950 179 941

Brno  
5.10.2016

### **Vyjádření k projektové dokumentaci stavby**

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: FN Brno - Psychiatrická klinika  
místo: Jihlavská 340/20, Brno  
zadavatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno - Bohunice, IČ: 65269705  
projektant: K4 a.s., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ: 60734396

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 28101/9.42/16-1 ze dne 22.9.2016

**Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:**

**Byly zjištěny následující závady:**

1. Podlahy všech pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám dle požadavku § 21 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
2. Protiskluzová úprava povrchu okrajů schodišťových stupňů a vnitřních podest musí splňovat normové hodnoty dle požadavku § 23 odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

**Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

.....  
Ing. Zdeněk Juránek  
Vedoucí oddělení inspekce II



Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby