



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-6-17-11/1-OPST-2016

Brno 12. 10. 2016
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 340/20
625 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Luděk Vrána, vrchní komisař, ☎: 950 639 107, e-mail: luděk.vrana@firebrno.cz

Název stavby: FN Brno - Psychiatrická klinika - pavilon G
Místo stavby: Brno, Bohunice, Jihlavská 340/20, 625 00
Stavebník: Fakultní nemocnice Brno, Brno, Bohunice, Jihlavská 340/20, 625 00
Projektant PBŘ, číslo ČKAIT: Ing. Zdeněk Čejka, ČKAIT 1001022
PBŘ ze dne, zpracovatel PBŘ : srpen 2016, Zd. Nešporová
Předložený druh dokumentace: Společné územní a stavební řízení

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu pavilonu G - objekty A - F, altán, amfiteátr. Evakuace je navržena chráněnými únikovými cestami B, součástí budou i evakuační výtahy. Bude instalován systém EPS a domácího rozhlasu (se stálou službou). Stavba bude probíhat po etapách.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 22. 9. 2016. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Podmínky:

-v souladu s § 18 odst. (3) Vyhlášky č. 23/2008 Sb., bude u objektů se třemi a více nadzemními podlažími provedeno označení schodišť (pořadovými čísly podlaží).

Odůvodnění


Mimo uvedené podmínky posuzovaná dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením §41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje