

Dobrý den,
Děkuji a objednávám s dohodnutou slevou 15 tis. Kč.

Se srdečným pozdravem

Ing. Romana Skopalová
technický pracovník

tel.: 581 299 062
mobil: 601 178 237
e-mail: skopalova@vakpr.cz

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Přerov I - Město
Šířava 482/21
750 02 Přerov

From: Vítězslav Zedek [<mailto:vzedek@a-azv.cz>]
Sent: Friday, February 8, 2019 7:13 AM
To: Skopalová Romana, Ing. <skopalova@vakpr.cz>; Laitoch David, Ing. <laitoch@vakpr.cz>
Cc: Daniel Zedek <dzedek@a-azv.cz>; Jiří Soušek <jsousek@a-azv.cz>
Subject: RE: N221-18_rev.1.

Zdravím

Zasílám doplněk k nabídce N221-18 rev.1.

1/ Doplnění ozubených kol rozřazovacího řetězu s hřídelí 2 ks (1sada), kola na druhé straně jsou vyhovující.

Cena 33 550,- Kč

2/ Po demontáži ramen a jejich očištění v dílně v lednu 2019 bylo zjištěno, že opotřebení je mnohem větší než na druhém opraveném repasovaném kalolisu. Vnitřek unašecích palců je značně zkorodován a opotřebován. Šikmé najížděcí plochy pro háčky jsou již nefunkční a musí se vyvařit a začistit. Taktéž většina kladek je zablokovaných a jejich zajištění se muselo rozbrousit, zajišťovací závlačky nebylo možno demontovat a je nutné většinu děr cca 80 % převrtat. Tímto vzniknou více náklady a prodloužení termínu o min cca 2 týdny. Foto je přílohou.

Cena za dodatečnou úpravu bude 180 000,- Kč

Žádáme Vás tímto o Vaše vyjádření, uvedený stav nešel dříve zjistit až po úplném rozebrání a vyčištění všech ramen.

S pozdravem

Ing. Zedek Vítězslav
jednatel společnosti

ANTARES-AZV s.r.o.
U hřiště 82/2
750 02 Přerov
tel/fax:+ 420 581212505, 591

mob: + 420 775555888
e-mail: vzedek@a-azv.cz; info@a-azv.cz
http: www.a-azv.cz
skype: vitezslavzedek

From: Skopalová Romana, Ing. <skopalova@vakpr.cz>
Sent: Friday, January 4, 2019 1:44 PM
To: Vítězslav Zedek <vzedek@a-azv.cz>
Subject: RE: N221-18

V příloze zasílám objednávku, prosím o její akceptaci pro registr smluv.
Nabídku ještě doplňte o cenu ozubeného kola pro vedení řetězu.
Díky.
R.

From: Vítězslav Zedek [<mailto:vzedek@a-azv.cz>]
Sent: Friday, January 4, 2019 9:24 AM
To: Skopalová Romana, Ing. <skopalova@vakpr.cz>
Subject: FW: N221-18

Zdravím

Montáž předpokládám max. 1 týden, je to v nabídce poslední odstavec.
Cenu předpokládám do 36 tis. Kč.

S pozdravem Zedek V.

Dobrý den,
Děkuji za nabídku. Prosím ještě o doplnění předpokládané doby potřebné k montáži a její cenu.
RS

Se srdečným pozdravem

Ing. Romana Skopalová
technický pracovník

tel.: 581 299 062
mobil: 601 178 237
e-mail: skopalova@vakpr.cz
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Přerov I - Město
Šířava 482/21
750 02 Přerov

From: Vítězslav Zedek
Sent: Thursday, January 3, 2019 2:13 PM
To: 'Skopalová Romana, Ing.' <skopalova@vakpr.cz>
Cc: Daniel Zedek <dzedek@a-azv.cz>
Subject: RE: N221-18

Zdravím

Zasílám nabídku na opravu rozřazu kalolisu č.2

S pozdravem

Ing. Zedek Vítězslav
jednatel společnosti

ANTARES-AZV s.r.o.
U hřiště 82/2
750 02 Přerov
tel/fax: + 420 581212505, 591
mob: + 420 775555888
e-mail: vzedek@a-azv.cz; info@a-azv.cz
http: www.a-azv.cz
skype: vitezslavzedek