

Aktualizace údajů o zařízeních k 31. 12.

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požár. klapy počet ks	Filtr / řemen	Adresa umístění jednotky	Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Datum poslední kontroly
1	SYSTEMAIR	TA 2000 HW	1	2185A	2005	0	1 ks filtru 266x740x280 G4	Pošta Plzeň 9 OC Olympia, Písecká 972/1, 326 00 Plzeň		
2	Potrubní diag. ventilátor Elektrodesign - 2 ks nástěnný axiální ventilátor - 1 ks	TD 500/160 - 2 ks, LC sill. 125T - 1 ks	3	nezjištěno	2012	0	-	Klatovská tř. 2524/127, 320 00 Plzeň 20 pošta		
3	MIXVENT TD 500/160	nezjištěno	1	nezjištěno	2002	3	-	Msgre. B. Staška 71, 344 01 Domažlice 1		
4	MIXVENT TD 1300/250	nezjištěno	1	nezjištěno	2002	0	-	Msgre. B. Staška 71, 344 01 Domažlice 1		
5	el. dohřev SaP	MBE250/60T	1	563311	nezjištěno	0	rouno 400 x 500	Msgre. B. Staška 71, 344 01 Domažlice 1		
6	Elektrodesign	EDAV315-4	2	nezjištěno	nezjištěno	1	Firon/rouno 400x500	Msgre. B. Staška 71, 344 01 Domažlice 1		
7	DUPLEX	DUPLEX 2801 TCF	1	246	1998	2	rouno 520x2050	K Lanovce 1048, 362 51 Jáchymov		
8	potrubní ventilátor SaP	TD800/200	1	CJ 4843	nezjištěno	0	-	K Lanovce 1048, 362 51 Jáchymov		
9	potrubní ventilátor SaP	TD500/160	1	BJ 471962	nezjištěno	0	-	K Lanovce 1048, 362 51 Jáchymov		
10	VTS CLIMA	neuvedeno	1	22QM01886	2008	0	filtr kapsový s rámečkem - 2 ks 592x592x360/5 G4, řemen - 2 ks: SPZ 1137Lw 1150La	Šlikova 2423/15, 350 01 Cheb 1		
11	odtahový ventilátor Silent	TD 800/200	1	00P67801	2011	0	-	Poštovní 972, 362 21 Nejdeč 1		
12	dveřní clona Biddle	MW-200	2	500997/6-10, 500997/7-10	1994	0	rouno 2 ks 1800x300	T. G. Masaryka 559/1, 360 01 Karlovy Vary		
13	el. dohřev Elektrodesign	MBE315/9	1	8279	nezjištěno	0	-	náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov		
14	potrubní ventilátor SaP	TD-200/315	1	03MI1133	nezjištěno	0	rouno 500x500	náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov		
15	potrubní ventilátor SaP a filtrační kazeta	TD250/100 a MFL 100	1 + 1	nezjištěno	2009	0	rouno přířez 400x400	Poštovní náměstí 911, 352 01 Aš		
16	el. dohřev Elektrodesign	MBE 200/6	1	8418	nezjištěno	0	-	Sídlíště 648, 357 01 Rotava		
17	potrubní ventilátor SaP	TD800/200	1	04MM0555	nezjištěno	0	rouno 500x500	Sídlíště 648, 357 01 Rotava		
18	odtahový ventilátor SaP	TD-800/200	1	3841548	nezjištěno	0	-	Plzeňská 1045, 330 11 Třemošná u Plzně		
19	Bosch	HEIZ-BÖSH	1	GL-14428-1	nezjištěno	0	kapsový 310x540x125, kapsový 592x592x360	Rakovník 1 269 01 Husovo nám.21		
20	Bosch	HEIZ-BÖSH	1	GL-14428-2	nezjištěno	0	2 ks kapsový 592x592x360	Rakovník 1 269 01 Husovo nám.21		
21	Bosch	HEIZ-BÖSH	1	GL-14428-3	nezjištěno	0	1 ks kapsový 592x592x360	Rakovník 1 269 01 Husovo nám.21		
22	čistička vzduchu HEPA	KC-M222HR	2	-	-	0	filtr 380x300	Solní 260/20, 301 00 Plzeň 1 kancelář feditelky regionu Pivovarská 219,		
23	Rekupační jednotka Remak - potrubní jednotky Vento systém	HRV50-30	1	274239	2014	0	filtrační tkaniny G4 - 1 m2	Velké Předměstí 346 01 Horšovský Týn pošta + dodejna		
24	ATREA	DUPLEX 4201	1	42	2001		Firon / tkanina 5m2 - G4	Habrmanova 2260/33, 308 00 Plzeň 8		
25	GEA	VIENTO L/A202/121	6	FBC 120/001,002,003, 004,005,006	2010	0	rukávový filtr 2000x300- G4 - 6ks	Riegerova 1302/60, 350 02 Cheb		
26	S+P	Stylvent	1	nezjištěno				Staroměstská 848, 357 36 Chodov u Karlovy Vary 2		
27	Komfovent	Domekt-CF-700-2.2-F-EC/0.17- M5-M5-HE/2-X-R1-C6.1-X	1	278952	2017	0	2x M5	Pošta Plzeň 12, Masarykova 912/93, Plzeň 312 00 - 2.NP	16.4.2020	
28	Komfovent	Domekt-CF-250-2.5-F-EC/0.085- M5-M5-HE/1.5-X-L1-C6.1-X	1	278951	2017	0	2x M5	Pošta Plzeň 12, Masarykova 912/93, Plzeň 312 00 - denní místnost	16.4.2020	
29	Komfovent	Domekt-CF-900-2.4-F-EC/0.17- M5-M5-HE/3-X-L1-C5.1/LDC-X	1	278950	2017	0	2x M5	Pošta Plzeň 12, Masarykova 912/93, Plzeň 312 00 - balíkové pracoviště	16.4.2020	
30	Remak	DoorMaster C1-E1-150-TR + RAB 91 + RAA 31	1		2017	0	NE	Pošta Plzeň 12, Masarykova 912/93, Plzeň 312 01 - vstup	16.4.2020	