

1. Příloha č.9b – Energetický management – povinnosti klienta se doplňuje takto :

Doplňující činnosti k Dodatečným opatřením:

1. Bude vyhodnocována samostatně úspora nákladů na jednotlivá dodatečná opatření
2. Zajistit dodržování teplot v interiéru nastavených na systému IRC objektu 2 dle jednotlivých prostorů druhů, užívání a času.
3. Zajistit optimální využívání osvětlovací soustavy v interiéru budovy 2.
4. Zajistit úsporný provoz VTZ jednotky dle požadavku na hygienické parametry vnitřního vzduchu

2. Příloha č.10b – Energetický management – činnost ESCO se doplňuje takto :

Doplňující činnosti k Dodatečným opatřením:

Bude vyhodnocována samostatně úspora nákladů na jednotlivá dodatečná opatření.

Systém IRC objektu 2 bude připojen na MaR celého areálu Psychiatrické nemocnice Kroměříž.

Pravidelně bude kontrolováno časové a místní nastavení teplot v jednotlivých místnostech a jeho dodržování.

Samostatně bude pravidelně v měsíčních intervalech vyhodnocována spotřeba elektrické energie pro objekt 2. Při vyhodnocení bude z naměřených hodnot oddělena vypočtená spotřeba vnitřního osvětlení budovy v členění náhrada původních zdrojů a nově přidaná svítidla.

Spotřeba elektrické energie pro venkovní osvětlení bude vyhodnocována dle podružného měření spotřebované elektrické energie.