



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4515000118 ze dne 09.05.2019

Odběratel - fakturační adresa

Univerzita Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta
Hněvotínská 3
771 00 Olomouc

Zboží dodejte na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta, Správa budov
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Termín dodání je 8 dní od data účinnosti

Dodavatel

Trox Austria GmbH
Ďáblická 2/553
182 00 Praha 82
Česká republika

IČ: 49277332 DIČ: CZ49277332

Dodavatel č.: 119552

Vyřizuje

Telefon

E-mail

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu.

Měna objednávky: **CZK**

Text	Množství	Cena bez DPH
Hepa filtry Ústav mikrobiologie	1,000 KS	166.663,40

Objednáváme u Vás hepa filtry pro Ústav mikrobiologie dle cenové nabídky ze dne 2. 5. 2019:

H14	435 x 435 x 150	40 ks
H13	535 x 535 x 78	16 ks
H14	345 x 345 x 78	33 ks
H14	345 x 345 x 150	5 ks
H13	435 x 435 x 78	16 ks

Prosíme o dodání filtrů v co nejbližším možném termínu.

S pozdravem

Celková hodnota objednávky:

166.663,40

Ostatní smluvní ujednání:

- Osoby jednající za odběratele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvní stranu v rámci tohoto závazkového vztahu.
- V případě prodloužení dodavatele s dodáním objednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této objednávky s tím, že na pozdějším plnění nemá odběratel zájem.
- Dodavatel bere na vědomí, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou/hodnotou předmětu plnění nad 50.000,- Kč bez DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O uveřejnění smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese <https://smlouvy.gov.cz>, a pokud poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejnění. Teprve po uveřejnění smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnosti a je možno podle ní plnit.
- Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství,



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4515000118 ze dne 09.05.2019

ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práva povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna nabídka a akceptace.

6. Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce a jejích přílohách.

7. Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně nemění podmínky objednávky (nabídky).

8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele.

Pověřená osoba:

- 9 -05- 2019



Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,
děkan Lékařské fakulty

Potvrzujeme přijetí objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami.

Datum potvrzení:

13 -05- 2019

Podpis a razítko

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět.

Univerzita Palackého-lék. fakulta
Hněvotínská 976/3
77515 Olomouc
Czech Republic

TROX Austria GmbH - Czech Republic

Ďáblická 553/2
182 00 Praha 8

Telefon
E-Mail:

www.trox.cz

02.05.2019

Strana 1 z 4

Projekt

Hepa filtry Ústav mikrobiologie

Olomouc

Cenová nabídka

Zákazník

Příjemce/zákazník

Datum

Zákazník kontakt

AT4004204 / 0

CZ2500272

TROX kontaktní osoba:

Tel:

E-mail:

Vážená paní / Vážený pane,
na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme zaslat naši cenovou nabídku produktů firmy TROX.

Cena: Netto bez DPH

Doprava: fco stavba (místo dodání uvede zákazník v objednávce)

Při objednání zboží v hodnotě 6.500,- Kč bez DPH a vyšší je doprava v rámci České republiky zdarma.

Při objednání zboží do hodnoty 6.500,- Kč bez DPH bude účtován expediční poplatek 400,- Kč bez DPH.

**Platnost
nabídky:**

2 měsíce

Termín dodání: - komponenty 4-7 týdnů od tech. vyjasnění
- VZT jednotky, ventilátory TROX X-FANS na dotaz
- produkty přetlakového větrání 7-8 týdnů
- indukční jednotky 8-11 týdnů

Poznámky.: - uvedené termíny dodání jsou přibližné,
upřesnění termínu dodání sdělíme v průběhu dodávky
- při změně kursu CZK/EUR o více než 4 % bude cena upravena v poměru ke změně kursu
- v případě nehrzení splatných závazků v průběhu objednávky si vyhrazujeme právo zastavit dodávání zboží a služeb do uhrazení pohledávek, nebo do vystavení vzájemné dohody

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na níže uvedený e-mail nebo na tel. číslo :

Nabídky:

Objednávky:

Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem,

Projekt

Hepa filtry Ústav mikrobiologie

Olomouc

Datum 02.05.2019

Strana 2 z 4

Nabídka

AT4004204

Zákazník

CZ2500272

Geník

2019

Pozice	Položka	Množství	PG	Brutto-/Netto- jedin. cena	Netto- jedin. cena	Cena celkem CZK
1.	Filtrační vložka MFP-H14-MDF/435x435x150x120/FNU/OTC Volume flow in m3/h: 555 Pressure difference in Pa: 140 555m3/h / Δp v č.s.140Pa MDF-Frame made of MDF Pleat depth: 120 mm H14-Particulate filter according to EN 1822 FNU-Flat section seal on the upstream side OTC-Oil mist test certificate	40	8M7J	1,910.50	1,910.50	76.420,00
2.	Filtrační vložka MFP-H13-MDF/535x535x78x46/FNU/OTC Volume flow in m3/h: 900 Pressure difference in Pa: 250 900m3/h / Δp v č.s.250Pa MDF-Frame made of MDF Pleat depth: 46 mm H13-Particulate filter according to EN 1822 FNU-Flat section seal on the upstream side OTC-Oil mist test certificate	16	8M7J	1,450.95	1,450.95	23.215,20
3.	Filtrační vložka MFP-H14-MDF/345x345x78x46/FNU/OTC Volume flow in m3/h: 175 Pressure difference in Pa: 120 175m3/h / Δp v č.s.120Pa MDF-Frame made of MDF Pleat depth: 46 mm H14-Particulate filter according to EN 1822 FNU-Flat section seal on the upstream side OTC-Oil mist test certificate	33	8M7J	1,225.30	1,225.30	40.434,90

Projekt

Hepa filtry Ústav mikrobiologie

Olomouc

Datum 02.05.2019

Strana 3 z 4

Nabídka

AT4004204

Zákazník

CZ2500272

Ceník

2019

Pozice	Položka	Množství	PG	Brutto-/Netto- jedn. cena	Netto- jedn. cena	Cena celkem CZK
4.	Filtrační vložka MFP-H14-MDF/345x345x150x120/FNU/OTC Volume flow in m3/h: 330 Pressure difference in Pa: 140 330m3/h / Δp v č.s.140Pa MDF-Frame made of MDF Pleat depth: 120 mm H14-Particulate filter according to EN 1822 FNU-Flat section seal on the upstream side OTC-Oil mist test certificate	5	8M7J	1,604.10	1,604.10	8.020,50
5.	Filtrační vložka MFP-H13-MDF/435x435x78x46/FNU/OTC Volume flow in m3/h: 575 Pressure difference in Pa: 250 575m3/h / Δp v č.s.250Pa MDF-Frame made of MDF Pleat depth: 46 mm H13-Particulate filter according to EN 1822 FNU-Flat section seal on the upstream side OTC-Oil mist test certificate	16	8M7J	1,160.80	1,160.80	18.572,80

Částky s * nejsou zahrnuty do součtu nabídek!

Cena celkem bez DPH

NETTO

166,663.40

Datum 02.05.2019 Strana 4 z 4

Projekt

Hepa filtry Ústav mikrobiologie

Olomouc

Nabídka**Zákazník****Ceník**

AT4004204

CZ2500272

2019

Cenová skupina**Popis****Cena celkem
Cena CZK**

8---

Filter media

166.663,40

Částky s * nejsou zahrnuty do součtu nabídek!

Cena celkem bez DPH

Netto

166.663,40

Platební podmínky :