



S010000001204603307

**DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO: 18_SOBS01_4121383203****PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)**

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribece.cz | www.cezdistribece.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Pavel Letáček, pozice: Vedoucí oddělení Připojování

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	0010067450
NÁZEV	Město Lanškroun
	IČ 00279102 DIČ CZ699003828

ADRESA SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE	nám. J. M. Marků	Č. P. 12	PSČ 563 01
OBEC	Lanškroun	MÍSTNÍ ČÁST	Lanškroun-Vnitřní Město
ZASTOUPENÁ	MGR. RADIM VETCHÝ		
TELEFON	465385265	E-MAIL	jiri.zatloukal@lanskroun.eu FAX

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají PDS a Žadatel tento Dodatek číslo 001 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napětové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 18_SOBS01_4121383203, uzavřené dne 02.05.2018 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) V článku III, odstavec 3 Smlouvy se termín do 14 měsíců nahrazuje termínem do 31. 12. 2020.
- 2) Změna umístění měřicího zařízení z NA CHODBĚ na VNĚ BUDOVY – viz. Příloha č. 1 - TPP

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 001 nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 001 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3) Dodatek č. 001 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami.

ZA ŽADATELE

Město Lanškroun

Mgr. Radim Vetchý
Starosta**ZA PDS**

ČEZ Distribuce, a. s.

Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Připojování

DATUM A MÍSTO

PODPIS

18.4.2019 V PARDUBICÍCH

DATUM A MÍSTO

PODPIS

Příloha č. 1 smlouvy 18_SOBS01_4121383203

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121516296

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: S. Čecha, kat.území: Lanškroun, parc.č.20, 563 01 Lanškroun
- EAN: - pro data spotřeby 859182400708339544

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Rozpojovací jističí skříň
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v rozpojovací jističí skříni
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v rozpojovací a jističí skříni

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 50,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T4

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Tepelná čerpadla pohon	0,000	17,800	17,800

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu: Z trafostanice UO_0593 bude vyvedeno nové kabelové vedení směrem k objektu polikliniky ve výstavbě, kde bude vedení u hranice parcely žadatele ukončeno novou rozpojovací skříni umístěnou na trvale přístupném místě.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Místem připojení k DS bude nová rozpojovací skříň umístěná u hranice parcely žadatele. Elektroměrový rozvaděč bude splňovat podmínky na umístění a zapojení měřicích souprav platné ČEZ, viz. Připojovací podmínky NN, které jsou k nahlédnutí na stránkách www.cezdistribuce.cz. Požadujeme předložit revizní zprávu od elektroměrového rozvaděče. Elektrické spotřebiče a jejich provoz nesmí vyvolat jednorázovou změnu napětí v distribuční síti větší než 3%

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: vně budovy
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.