



**„VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ,
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“**

ZMĚNOVÝ LIST č. 9	Datum předložení zhotovitelem	20.11.2018
Prodloužení světlovodů	Datum schválení objednatelem	

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Zhotovitel	ALSTAP spol. s r.o.

Změnový list předkládá:	ALSTAP spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	SO 01 – Podkroví 3.NP	

Popis změny:

Denní osvětlení učebny přírodních věd je zajišťováno jednak střešními okny a jednak světlovodů. Ty jsou umístěny v podhledu místnosti a jsou vyvedeny do střešního pláště. Délka vedení světlovodu nad střechu je větší než předpokládala zadávací dokumentace.

Realizace D+M světlovodných tubusů dle prováděcí dokumentace obsahovala o 1,5m tubusu na světlovod více (světlovodů jsou 3 kusy, tzn. o 4,5m prodlužovacích tubusů více), než bylo ve výkazu výměr. Tyto práce ve výkazu výměr nebyly obsaženy.

Zdůvodnění změny:

Prováděcí dokumentace obsahovala osazení 3ks světlovodů o celkové jednotlivé délce 2,5m (celkově 7,5m), ale přiložený výkaz výměr obsahoval pouze 3m prodlužovacích tubusů.

Finanční dopad změny:	Navýšení / Penížení
Změna ceny ke schválení:	50 562,- Kč bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222



Stanovisko projektanta: (autorský dozor):

Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:

č. 1 – Krycí list rozpočtu

č. 2 – Ocenění změny

č. 3 – fotodokumentace

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do časového HMG stavby.

Podpis:

.....
[Redacted Signature]

Datum: 20.11.2018

Razítko:

Projektant (AD - GP):

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

.....
[Redacted Signature]

Datum:

Razítko:

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

.....
[Redacted Signature]

Datum:

Razítko:

Objednatel:

Změnu schvaluji / neschvaluji

.....
[Redacted Signature]

Datum:

Razítko: