



**„VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ,
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“**

| | | |
|--|---|------------|
| ZMĚNOVÝ LIST č. 14 | Datum předložení zhotovitelem | 20.11.2018 |
| Zesílení krovu pro osazení VZT jednotek | Datum schválení objednatelem | |
| Objednatel | Město Slaný | |
| Technický dozor | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. | |
| Zhotovitel | ALSTAP spol. s r.o. | |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Změnový list předkládá: | ALSTAP spol. s r.o. | |
| Charakter změny: | Práce neobsažené v zadávací dokumentaci | Oprava položek dle skutečnosti |
| Objekt SO/PS: | SO 01 – Podkroví 3.NP | |
| Popis změny: Dodatečně bylo nutné zesílit prvky krovu, na které jsou osazeny VZT jednotky. | | |
| Zdůvodnění změny: Zavěšené podstropní jednotky vzduchotechniky jsou uchyceny na krovu objektu. Pro toto uchycení bylo nutné zesílit části krovu, tak aby vyhovovaly statickému zatížení zavěšením VZT jednotek. | | |
| Finanční dopad změny: | Navýšení / Ponížení | |
| Změna ceny ke schválení: | 33 420,- Kč bez DPH | |

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor):

Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.



| | |
|-----------------|--|
| Přílohy: | č. 1 – Krycí list rozpočtu č. 2 – Ocenění změny č. 3 – fotodokumentace |
|-----------------|--|

| | |
|--|----------|
| Vyjádření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do časového HMG stavby. | |
| Podpis: [Redacted] | Razítko: |
| Datum: 20.11.2018 | |

| | |
|---|----------|
| Projektant (AD - GP): | |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted] | Razítko: |
| Datum: | |

Schvalovací proces:

| | |
|---|----------|
| Technický dozor objednatele: | |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted] | Razítko: |
| Datum: | |

| | |
|--|----------|
| Objednatel: | |
| Změnu schvaluji / neschvaluji [Redacted] | Razítko: |
| Datum: | |