



**„VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ,  
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“**

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 22</b>	Datum předložení zhotovitelem	20.11.2018
<b>Požární patření na VZT a odtah digestoře</b>	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.	
Zhotovitel	ALSTAP spol. s r.o.	

Změnový list předkládá:	ALSTAP spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	<b>SO 01 – Podkroví 3.NP</b>	

**Popis změny:** Požární klapky a talířové ventily VZT - úprava dle PBR + úprava digestoře pro interiér

**Zdůvodnění změny:**

*Vzhledem k požadavku PBR bylo nutné upravit prostupy VZT podhledem s požární odolností EI30 a protipožárními opatřeními ve formě požárních klapek a ventilů. Úprava odtahu digestoře dle požadavku dodavatelů interiéru.*

<b>Finanční dopad změny:</b>	<b>Navýšení / Penížení</b>
<b>Změna ceny ke schválení:</b>	<b>169 423,- Kč bez DPH</b>

**Stanovisko technického dozoru:**

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222

**Stanovisko projektanta: (autorský dozor):**

Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.



<b>Přílohy:</b>	č. 1 – Krycí list rozpočtu č. 2 – Ocenění změny č. 3 -fotodokumentace
-----------------	---

<b>Vyjádření zhotovitele:</b> Provedení změny nebude mít dopad do časového HMG stavby.	
Podpis:  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum: 20.11.2018	

<b>Projektant (AD - GP):</b>	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	

**Schvalovací proces:**

<b>Technický dozor objednatele:</b>	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	

<b>Objednatel:</b>	
Změnu schvaluji / neschvaluji  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	