



**„VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ,  
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“**

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 25</b>	Datum předložení zhotovitelem	20.3.2019
<b>Elektro</b>	Datum schválení objednatelem	

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Zhotovitel	ALSTAP spol. s r.o.

Změnový list předkládá:	ALSTAP spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	<b>SO 01 - Vestavba 3.np</b>	

**Popis změny:** Upřesnění nabídky světel v přístavbě.

**Zdůvodnění změny:**

*Při přípravě elektroinstalace bylo zjištěno, že požadovaný lištový systém nemá potřebný protipožární atest a nelze jej použít. Po konzultaci s autorským dozorem byl zvolen jiný způsob realizace elektroinstalace. Tato změna měla dopad na snížení celkové ceny za dodávku elektroinstalace. V rámci úspory byly navíc realizovány protipožární úpravy na stávajících vnitřních rozváděčích v 1. 2. a 3. NP.*

<b>Finanční dopad změny:</b>	<b>Navýšení/ Ponížení</b>
<b>Změna ceny ke schválení:</b>	<b>-19 855,- Kč bez DPH</b>

**Stanovisko technického dozoru:**

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222

**Stanovisko projektanta: (autorský dozor):**

Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.



<b>Přílohy:</b>	č. 1 – Krycí list rozpočtu č. 2 – Ocenění změny č. 3 - fotodokumentace
-----------------	--

<b>Vyjádření zhotovitele:</b> Provedení změny nebude mít dopad do časového HMG stavby.	
Podpis:  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum: 20.3.2019	

<b>Projektant (AD - GP):</b>	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	

**Schvalovací proces:**

<b>Technický dozor objednatele:</b>	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	

<b>Objednatel:</b>	
Změnu schvaluji / neschvaluji  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	