

# DOKLAD O PROVEDENÍ TLAKOVÝCH ZKOUŠEK

požárně bezpečnostního zařízení (PBZ),

č. **1/2018**

---

1. Provozovatel (objednatel): Evidenční číslo: **653**  
Název: **ASEC – Elektrosystémy s.r.o.** Sídlo: **Havelkova 689/23  
635 00 Brno**
2. IČO:26277930 Zapsán v OR u : Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 41064
3. Jméno odpovědné osoby za provoz PBZ: **p.Bačovský** Tel.: **725 818 832**
4. Umístění PBZ: **Stanice SHZ – systém Inergen 300 Bar, Moravská galerie Brno**
5. Druh PBZ: **Plynové**
6. Označení výrobce PBZ: **KLIKA –BP a.s.**
7. Typové označení PBZ: **IG 300 bar**
8. Číslo projektu PBZ: **RP - 2869**
9. Výsledek kontroly provozuschopnosti PBZ: **Provozuschopné**
10. Popis kontroly provozuschopnosti PBZ:

**Provedena tlaková zkouška dle platné legislativy ČSN 690010, po deseti letech. Kontrola jednotlivých lahví s obsahem hasiva IG 300 bar , provedena náhradním způsobem ultrazvukovou metodou dle čl.106 , 117 a 121. Zkouška měření síly stěn tlakových nádob provedena přístrojem CTS – 30A, v.č. 546314172025R.veškeré naměřené údaje jsou bez závad u celkového měřeného množství a to 67 KS.  
Po provedených zkouškách požární systém předán uživateli v pohotovosti.**

11. Datum provedení kontroly PBZ: **30.5.2018**

12. Kontrola byla provedena podle podmínek stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce PBZ.

Kontrolu za společnost: **KLIKA - BP, a.s.**  
8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava  
IČO: 25555316 DIČ: CZ25555316  
tel.: 465 422 638, fax: 465 422 636, e-mail: [klika@klika.cz](mailto:klika@klika.cz)

Provedl:

Strojní část: **vz.p.Famfulík Aleš**  
jméno

  
podpis

razítko

**30.5.2018**  
datum



---

**KLIKA - BP, a. s.,**

Vysoké Mýto

email: [klika@klika.cz](mailto:klika@klika.cz), website: [www.klika.cz](http://www.klika.cz)