



KONTROLNÍ NÁLEZ (REVIZNÍ)

o vykonané kontrole (revizi) na SHZ - PHZ

Na základě smlouvy (objednávky) : K - 653 (10/2008) ze dne : 12.12.2008

Byla provedena : kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení -
plynové SHZ _ INERGEN 300bar

Podnik : Moravská galerie, Terezy Novákové 64a, Brno - Řečkovice

Objekt : místnosti č. 107a, 107, 109, 115, 119, 207, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 303, 304, 305, 310,
311, 312, 318, 320, 321, 324, 325

Rozsah kontroly:

1. Kontrola záznamů o provozu zařízení.
2. Kontrola a servisní operace dle soupisu prací ze dne
3. Funkční zkouška zařízení v rozsahu protokolu ze dne 30.5.2018 číslo: 1/2018

Na základě provedených kontrol a zkoušek bylo shledáno, že zařízení:

- není provozuschopné dle projektové dokumentace
 je provozuschopné s omezením
 je provozuschopné dle projektové dokumentace

a může být provozováno s respektováním následujících opatření: viz. Doklad o kontrole
provozuschopnosti PBZ č. 1/2018

Termín další kontroly:

11/2018

Nedílnou součástí kontrolního nálezu jsou: Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ č. 1/2018

Ve Vysokém Mýtě dne: 30.5.2018

Podpis:

KLIKA BP a.s.
8. března 481/27, 545 01 Jihlava
IČ: 25555316, DIČ: CZ25555316

Výtisk : 1 2 3 4

KLIKA - BP, a. s.

KLIKA BP[®] DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI

požárně bezpečnostního zařízení (PBZ),
dle vyhlášky 246/2001 Sb., § 7, odst. 3.

č. 1/2018

-
1. Provozovatel (objednatel): Evidenční číslo: 653
Název: ASEC-elektrosystémy s.r.o. Sídlo: Havelkova 689/23
635 00 Brno
IČO: 26277930 Zapsán v OR u: Krajský soud v Brno, oddíl B, vložka 41064
2. Adresa objektu s instalovaným PBZ (pokud je odlišná od adresy objektu):
Moravská galerie
Terezy Novákové 64a
621 00 Brno-Řečkovice
3. Jméno odpovědné osoby za provoz PBZ: p. Bačovský Tel.: 725 818 832
p. Barnek (fa. ASEC) 777 273 207
3. Umístění PBZ: chráněné prostory 107,107A,109,115,119,207,209-212,216,217,303-305,310-312
318,320,321,324,325
5. Druh PBZ: plynové
6. Označení výrobce PBZ: Tyco-F.I.S. s.r.o. Vysoké Mýto
7. Typové označení PBZ: Inergen 300Bar
8. Číslo projektu PBZ: RP 2869
9. Výsledek kontroly provozuschopnosti PBZ: **PROVOZUSCHOPNÉ**
10. Popis kontroly provozuschopnosti PBZ:

Byla provedena pravidelná roční kontrola potrubních rozvodů, plynových hubic, zásoby hasiva a elektrické části.

Funkční zkoušky provedeny spouštěcími tlačítky a požárními hlásiči. Poruchové stavy nasimulovány, ověřena funkce ústředěn, stop tlačítka a optické i akustické signalizace .

Přenos signálů- předpoplach, poplach, porucha, úbytek hasiva na ústřednu EPS ve spolupráci s techniky fa. ASEC. Po kontrole PBZ nastaveno do pohotovosti a předáno provozovateli.

PBZ na žádost provozovatele nastaveno na ústřednách na ruční zpuštění(spouštěcí tlačítka).

Dodány 2ks elektromagnetických aktivátorů Ci IS8B.

KLIKA – BP, a.s.

8. března 4816/2a, 586 01 Jihlava

IČO: 25555316 DIČ: CZ25555316



tel.: 465 422 638, fax: 465 422 636, e-mail: klika@klika.cz

11. Zjištěné závady PBZ včetně způsobu a termínu jejich odstranění: **během kontroly zjištěny nefunkční elektromagnetické aktivátory CI IS8B- 2ks. Provedena jejich výměna a přezkoušení - PBZ bez závad.**
12. Vyjádření o provozuschopnosti PBZ: viz odst. č. 9
13. Denní, týdenní a měsíční kontroly: viz provozní kniha.
14. Datum provedení kontroly PBZ: 30.05.2018
15. Datum provedení příští kontroly PBZ: **07/2018**
16. Kontrola byla provedena podle podmínek stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce PBZ.
17. Potvrzení podle § 10. Odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb.
18. Kontrolu za společnost

KLIKA – BP, a.s.
 8. března 4816/2a, 586 01 Jihlava
 IČO: 25555316 DIČ: CZ25555316
 tel.: 465 422 638, fax: 465 422 636, e-mail: klika@klika.cz

Provedl:

Strojní část :	p.Štarman jméno	 podpis	KLIKA - BP, a.s.  8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava servisní technik Miloš Štarman razítko	30.05.2018 datum
----------------	--------------------	---	---	---------------------

Elektro část :	p.Pekárek, jméno	 podpis	KLIKA - BP, a.s.  8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava servisní technik Libor Pekárek razítko	30.05.2018 datum
----------------	---------------------	---	---	---------------------

Zástupce provozovatele, který protokol a zkontrolované PBZ převzal:

p. Barnek jméno	 podpis	razítko	30.05.2018 datum
--------------------	---	---------	---------------------

KLIKA – BP, a.s.
 8. března 4816/2a, 586 01 Jihlava
 IČO: 25555316 DIČ: CZ25555316
 tel.: 465 422 638, fax: 465 422 636, e-mail: klika@klika.cz