

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

č.smlouvy: 33305

pro odběrné místo č. : B120-326
název OM : Ostr.univerzita, Fr. Šrámka 3

1. Místo předání

- a) dodávka tepla je splněna v místě:
- b) horkovodní přípojka (HV):
 - dimenze:
 - délka přípojky: m
 - je v majetku:
- c) PS v majetku :

2. Parametry dodávané teplotnosné látky:

Teplotnosná látka :	horká voda	-
Maximální teplota přívodu v otopném období:	140	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	80	°C
Teplota vráceného HV nesmí překročit :	60	°C
Tlak HV v místě napojení v otopném období:	1,2	MPa
Tlak HV v místě napojení mimo otopné období:	0,8	MPa

3. Měření

- dodávka tepla je měřena v místě : PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo spotřeby tepla
- dodávka doplňovací vody (teplotnosná látka) do systému ÚT je měřena v místě: PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo množství vody
- dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

4. Jiná ujednání

Ostrava dne.....24.-05-2019.....

Ostrava dne.....9.4.2019.....

.....
dodavatel

.....
odběratele