

madla !!!

Na přání zákazníka není montáž provedena dle prováděcí normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, protože není použitý systém parotěsných a paropropustných pásek !!!