

**SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PERIODICKÝCH KONTROL PROVOZUSCHOPNOSTI
VYHRAZENÉHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ
č. SM-S-010**

uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

OBJEDNATEL

Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové

Se sídlem: Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové

Zastoupena: Mgr. Evou Svobodovou – ředitelkou SVK HK

Ve smluvních věcech, vyjma uzavření této Smlouvy a jejich případných změn a doplnění jedná: [REDACTED]

V technických věcech jedná: [REDACTED]

IČ: 00412821

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové číslo účtu: 35338511/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1100

a

POSKYTOVATEL

FW2S, a. s.

Se sídlem: Smilova 320, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

Zastoupena: Ing. Janem Dosedlou, členem představenstva

V provozně-technických věcech jedná: [REDACTED]

IČ: 288 29 425; DIČ: CZ28829425

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 250042019/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3051

ČLÁNEK I. PŘEDMĚT SMLOUVY (PLNĚNÍ)

1. *Předmětem Smlouvy (plnění) je závazek Poskytovatele průběžně provádět pro Objednatele pravidelné roční, pololetní a čtvrtletní kontroly provozuschopnosti, dále servis a opravy stabilního hasicího zařízení Sprinklery (dále jen „SHZ“) v objektu „**Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové**“*
2. *Předmětem Smlouvy (plnění) je provedení prací, činností a výkonů blíže specifikovaných v **Příloze č. 1**, která se stává nedílnou součástí této Smlouvy.*
3. *Součástí předmětu Smlouvy (plnění) je závazek Poskytovatele seznámit Objednatele s požadavky kladenými na obsluhu a údržbu SHZ zejména dle Návodu k obsluze a údržbě a pravidelně kontrolovat jejich dodržování ze strany Objednatele.*

ČLÁNEK II. MÍSTO PLNĚNÍ

1. *Místem plnění je:* **Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové**

ČLÁNEK III. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. *Pro účely zabezpečení řádného plnění Poskytovatelem zajistí Objednatel pracovníkům Poskytovatele v dohodnutém termínu:*
 - *parkovací místo pro servisní automobil s nářadím na místě plnění;*
 - *povolení vstupu pracovníkům Poskytovatele do místa plnění a provedení předmětu této Smlouvy;*
 - *poskytnutí elektrické přípojky s motorovým napětím, 400V, 50Hz, 5 kW a s jednofázovým napětím 230V, 50 Hz pro napájení el. nářadí*
 - *součinnost obsluhy provozovatele SHZ nebo servisní organizace profese EPS;*
 - *spolupráci kompetentních pracovníků provozu od všech technologií souvisejících se SHZ včetně přizpůsobení režimu jejich činnosti s ohledem na vykonání revize SHZ, pochůzka pracovníků Poskytovatele po objektu, přístup k hasicím hubicím, spolupráce s dispečinkem atd.;*
 - *možnost použití sociálního zařízení v areálu kontroly SHZ (umývárna, šatna, WC)*
 - *zajištění Provozní knihy SHZ k průběžnému vyznačení záznamů o provádění pravidelné kontroly provozuschopnosti SHZ včetně zápisů o kontrole nad dodržováním požadavků kladených na obsluhu a údržbu SHZ.*

**ČLÁNEK IV.
TRVÁNÍ SMLOUVY A TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2017 Smlouvu lze ukončit:
 - a) dohodou smluvních stran;
 - b) výpovědí každé ze smluvních stran i bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou tři měsíců plynoucích prvním kalendářním dnem v měsíci následujícím po jejím doručení druhé straně;
2. Poskytovatel provádí kontroly SHZ průběžně po dobu trvání Smlouvy, min. 4 x za rok v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Termín kontroly SHZ určuje Poskytovatel po dohodě s Objednatelem; min. 10 dní před termínem provádění kontroly dohodne se zástupcem Objednatele přesné datum zahájení kontroly. Kontroly jsou prováděny s periodou 3 měsíců s přípustnou tolerancí 7 dnů.
3. Nástup na servisní zásah do 24 hodin od nahlášení na tel: XXXXXXXXXX

**ČLÁNEK V.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za provedení pravidelných kontrol provozuschopnosti SHZ včetně provedení ostatních s tím spojených prací, činností a výkonů podle čl. I. Smlouvy je stanovena dohodou a činí:

Čtvrtletní kontrola funkce SHZ	7 300,-Kč
Pololetní kontroly funkce SHZ	12 500,-Kč
Roční kontrola provozuschopnosti SHZ	26 400,-Kč
Roční servis dieselu (olej, filtry, kontrola)	12 150,-Kč
Dvouletý servisu dieselu (olej, filtry, chladicí kapalina, kontrola)	15 450,-Kč
Tříletá kontroly provozuschopnosti SHZ (roční kontrola provozuschopnosti + tlaková zkouška potrubních rozvodů)	36 000,-Kč
Pětileté kontroly provozuschopnosti SHZ (roční kontrola provozuschopnosti + kontrola zásobní nádrže požární vody potápěčem)	37 000,-Kč

Cena za práce prováděné nad rámec kontrolní činnosti (opravy, servis) bude účtována pomocí hodinové sazby ve výši **390,-Kč** na základě objednatelům potvrzeného pracovního výkazu. Doprava servisním vozidlem sazbou **12,-Kč/km**.

K ceně se připočte DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné a včasné provedení předmětu Smlouvy (plnění). Náklady za el. energii, jakož i náklady spojené se součinností obsluhy včetně pracovníků správy budovy, popř. EPS při provádění kontroly jdou k tíži Objednatele.

2. Poskytovatel vyúčtuje smluvní cenu průběžně po dobu trvání Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) jím vystaveného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se vždy rozumí předání a převzetí řádně provedeného plnění Objednateli

včetně předání dokumentace týkající se požárně bezpečnostního zařízení (zejména dle §7 odst. 8 vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném znění).

- 3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne jejich doručení.*

ČLÁNEK VI. ODPOVĚDNOST

- 1. Poskytovatel postupuje s odbornou péčí, řídí se právními a ostatními předpisy vztahujícími se k předmětu Smlouvy (plnění).*
- 2. Poskytovatel je odpovědný za dodržování termínu kontrol provozuschopnosti SHZ a servisu dieselu.*
- 3. Poskytovatel garantuje řádně provedené plnění po dobu jednoho roku, tj. do další revize SHZ; Poskytovatel se může zprostit této odpovědnosti v případě, že Objednatel (provozovatel) provádí obsluhu či údržbu SHZ v rozporu s Návodem pro obsluhu a údržbu SHZ. Veškeré tyto úkony musí být zdokumentovány v Provozní knize, která je součástí průvodní technické dokumentace SHZ.*
- 4. Smluvní strany se zavazují vzájemně a bezodkladně se informovat o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné plnění této Smlouvy.*

ČLÁNEK VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1. Poskytovatel je oprávněn účtovat Objednateli v případě prodlení Objednatele s úhradou Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.*
- 2. Objednatel je oprávněn účtovat Poskytovateli v případě prodlení Poskytovatele s termínem plnění díla smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH za každý den prodlení.*
- 3. Případné spory řeší smluvní strany především vzájemnou dohodou. Nebude-li této dohody dosaženo, o sporu rozhodne věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele.*

**ČLÁNEK VIII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. *Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami.*
2. *Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou do 31.12.2017.*
3. *Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.*
4. *Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Specifikace činností při kontrole provozuschopnosti.*

V Hradci Králové dne

V Pardubicích dne

za Objednatele

za Poskytovatele

*Studijní a vědecká knihovna
Hradec Králové*

FW2S, a. s., Pardubice

*Mgr. Eva Svobodová
ředitelka SVK HK*

*Ing. Jan Dosedla
člen představenstva*

Příloha č. 1.

**ke Smlouvě o zajištění periodických kontrol provozuschopnosti vyhrazeného
požárně bezpečnostního zařízení č. SM-S-010**

Specifikace činností při kontrole provozuschopnosti

Popis činnosti	Počet jednotek
<i>Příprava kontroly</i>	1
<i>Kontrola výšky hladiny a čistoty vody zásob. nádrže</i>	1
<i>Kontrola doplňovacího systému</i>	2
<i>Kontrola teploty (temperace)</i>	1
<i>Kontrola tlaku na manometru</i>	12
<i>Kontrola funkce a polohy armatury</i>	11
<i>Praktická zkouška hlavního čerpadla</i>	2
<i>Vizuální kontrola doplňovacího čerpadla</i>	1
<i>Zkouška chodu doplňovacího čerpadla</i>	1
<i>Vizuální kontrola sekce potrubních rozvodů</i>	4
<i>Viz. kont. naft. motoru, stav PHM, chl. kapaliny</i>	1
<i>Praktická zkouška naftového motoru</i>	1
<i>Kontrola a zkouška el. signalizace</i>	1
<i>Zkouška akustické signalizace poplach. zvonu</i>	2
<i>Kontrola funkce tlak. spínače</i>	9
<i>Kontrola potrubí ve strojovně</i>	1
<i>Kontrola štítku - tabulky</i>	1
<i>Kontrola funkce kompresoru</i>	1
<i>Kontrola sprinklerových hlavic</i>	972
<i>Kontrola ústředny sprinklerů - rozvaděče</i>	1
<i>Kontrola připojení pro mob. techniku</i>	1
<i>Kontrola předstihové ventilové stanice</i>	3
<i>Kontrola suché ventilové stanice</i>	1
<i>Kontrola hlásičů průtoku</i>	4
<i>Uvedení hasicího zařízení do pohotovosti</i>	1
<i>Zápis do provozní knihy a vystavení dokladů</i>	1
<i>Předání celého zařízení po kontrole</i>	1