

Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce VO v ul. Tovární v Tachově“

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. přizpůsobeném druhu a významu stavby.

V dokumentaci bude uvedeno: „Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a výběr dodavatele“.

Pokud po vydání rozhodnutí o umístění stavby bude nutno podle rozhodnutí příslušného stavebního úřadu vypracovat další dokumentaci podle přílohy č. 5 vyhl. 499/2006 Sb., bude zhotovitelem vypracována další přiměřená cenová nabídka.

Projektová dokumentace bude vypracována ve dvou samostatných částech – „levá část“ a „pravá část“. Název jednotlivých částí bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem.

„Levá část“ bude zahrnovat oblast stavby přibližně od křižovatky Tovární ul. s Nerudovo ulicí až k ulici Na Třešňovce, včetně napojení z rozváděče VO na zděné trafostanici ČEZ č. TC0307.

Rozváděč VO bude navržen s kompletní novou přístrojovou výzbrojí, umístěnou do stávající skříně.

„Pravá část“ bude zahrnovat zbylý úsek oblasti stavby až ke křižovatce Tovární ul. s Moravskou ulicí včetně odbočky k prvnímu stávajícímu stožáru VO ve Vápenné ulici.

Dokumentace bude vypracována a předána v 6-ti tištěných vyhotoveních a v digitální podobě ve formátech dwg, pdf a xls.

V projektu budou navrženy pro osvětlení ocelové bezpaticové stožáry s ocelovou manžetou, min. průměr spodního dříku bude 133 mm, s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Výška stožárů bude upřesněna výpočtem a nemusí být v obou částech shodná.

Požadavky na typ svítidel sdělí objednatel před začátkem projektových prací.

Pro napájení svítidel budou použity kabely CYKY odpovídajících průřezů. Kabely budou uloženy v zemi v ochranných plastových trubkách.

V dokladové části projektu budou ověřeny existence stávajících podzemních sítí, stanoviska vlastníků či správců podzemních sítí k projektu, vyjádření dotčených orgánů státní správy a vyjádření vlastníků dotčených nemovitostí ve vlastnictví města či státu.

Zadavatel projektu v průběhu prací sdělí zhotoviteli, které všechny dotčené orgány státní správy budou požádány o vyjádření.

Informace o stavbě a oslovení vlastníků soukromých nemovitostí, sousedících se stavbou, bude vzhledem k jejich velkému počtu řešeno v průběhu územního řízení veřejnou vyhláškou.

Jako výchozí podklad pro zpracování projektové dokumentace objednatel samostatně zajistí a uhradí geodetické polohopisné a výškopisné zaměření území stavby.

Po provedení stavby objednatel samostatně zajistí a uhradí geodetické polohopisné a výškopisné zaměření pro potřeby Digitální technické mapy Plzeňského kraje.

Případná dokumentace přechodného dopravního značení po dobu stavby včetně jeho projednání s příslušnými orgány není součástí nabídkové ceny a bude řešena samostatnou objednávkou.

Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce VO v ul. Tovární v Tachově“ v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

A. „Levá část“

Cena: 28 000,- Kč + DPH

B. „Pravá část“

Cena: 25 000,- Kč + DPH

V Plzni dne 10.10.2016

Ing. Václav Kebrle