

PŘÍLOHA Č. 5 – Přehled a technický popis Tepelných zařízení a Úpraven vody

ke

Smlouvě o provozu, obsluze, údržbě, servisu
a revizi tepelných zařízení a úpraven vody

(dále jen „Příloha č. 6“)

1. ÚČEL PŘÍLOHY

- 1.1 Tato Příloha č. 5 slouží k popisu, specifikaci a vymezení Tepelných zařízení a Úpraven vody, jež jsou předmětem plnění dle smlouvy o provozu, obsluze, údržbě, servisu a revizi tepelných zařízení a úpraven vody (dále jen „Smlouva“).

2. SPECIFIKACE TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ

- 2.1 Tepelná zařízení se skládají z 11 plynových kotlů různých výrobních značek a modelů.
2.2 Popis, specifikace a vymezení tepelných zařízení:

Značka a model	Celkový výkon max. [KW]	Výkon kotlů [KW]	Způsob odkouření	
Vaillant VU 466-7 eco TEC 12.3 - 44.1	44,1	1x 44.1	turbo	zdroj tepla
BUDERUS Logamax plus GB 112 43 KW	146	2x 43	turbo	kotel. III. kat.
BUDERUS Logamax plus GB 112 60 KW		1x 60		
BUDERUS Logano G 334	142	2x 71	společný komín	kotel. III. kat.
BUDERUS Logano G 234	76	2x 38	společný komín	zdroj tepla
CERAMIC COMPACT ERA MB 35	70	2x 35	samostatný odtah	zdroj tepla
Viadrus G42 Eco Garde	49	1x 17 1x 30	společný komín	zdroj tepla
Viessmann Vitodens 200-W	300	3x 100	společný komín	kotel. III. kat.

3. SPECIFIKACE ÚPRAVEN VODY

3.1 Popis, specifikace a vymezení Úpraven vody

Umístění	Značka a model	Počet nádob	Počet úpraven v objektu
Velvarská 136	EKOTECH EICANS	mono	1
Wilsonova 621	EKOTECH ONTARIO	duplex	1
Masaryková nám. 4	EKOTECH EICANS	mono	1
Na Sadech 173	EKOTECH EINCAND	duplex	1