



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4516000189 ze dne 31.05.2019

Odběratel - fakturační adresa
Univerzita Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta
Hněvotínská 3
771 00 Olomouc

Zboží dodejte na adresu:

██████████
Lékařská fakulta
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Termín dodání je 14 dní od data účinnosti

Dodavatel
Firstpower a.s.
Koněvova 2660/141
130 00 Praha 3
Česká republika

IČ: 28386191 DIČ: CZ28386191
Dodavatel č.: 114179
Vyřizuje ██████████
Telefon ██████████
E-mail ██████████

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu.

Měna objednávky: **CZK**

Text	Množství	Cena bez DPH
nový záložní zdroj UPS - servis výměnou	1,000 KS	124.800,00

Na základě vaší nabídky č. OZA-18-1485 u vás objednáme výměnu záložního zdroje UPS.

Maximální cena servisu: 124 800,- Kč bez DPH.

Celková hodnota objednávky: 124.800,00

Ostatní smluvní ujednání:

- Osoby jednající za odběratele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvní stranu v rámci tohoto závazkového vztahu.
- V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této objednávky s tím, že na pozdějším plnění nemá odběratel zájem.
- Dodavatel bere na vědomí, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou/hodnotou předmětu plnění nad 50.000,- Kč bez DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O uveřejnění smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese <https://smlouvy.gov.cz>, a pokud poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejnění. Teprve po uveřejnění smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnost a je možno podle ní plnit.
- Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práva povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
- Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna nabídka a akceptace.
- Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce a jejích přílohách.
- Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to

Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola vzniklá ze zákona 111/98 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku.




UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4516000189 ze dne 31.05.2019

podstatně nemění podmínky objednávky (nabídky).

8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele.

Pověřená osoba:





Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,
děkan Lékařské fakulty



Potvrzujeme přijetí objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami.

Datum potvrzení:

3.6.2019



Podpis a razítko



Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět.

Univerzita Palackého v
Olomouci
Lékařská fakulta
Pan [REDACTED]
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Nabídka č. OZA-18-1485

Vyřizuje: [REDACTED]
Datum: 3. 5. 2019
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Počet stran: 3

Vážený pane [REDACTED],

na základě Vašeho požadavku, Vám zasílám cenovou nabídku na servis záložního zdroje UPS.

na základě provedené prohlídky záložního zdroje UPS C 30 kVA, s.n. 12A007342, Vám zasílám nabídku na servisní výměnu tohoto záložního zdroje UPS.

Zdroj je bohužel vážně poškozen, má vadný zdroj, drivery, a invertor. Nad to by se mohla projevit ještě nějaká další skrytá závada, o které zatím nevíme. Oprava stávajícího zdroje by z našeho pohledu byla ekonomicky neefektivní. Proto nabízíme servisní výměnu za zdroj nový, který je v lokalitě již nainstalovaný. K nové UPS budou připojeny stávající baterie umístěné v bateriovém modulu.

1. Minimální odhadovaná cena opravy:

Pol.	Mn.	Typ služby	Popis	Kč/celkem
1.	1	Výměna desky zdroje, desky driverů, desky invertoru, práce a doprava materiálu a techniků		92.968,-

Ceny zahrnují:

- nové testované náhradní díly
- ekologickou likvidaci původních dílů
- práci v běžnou pracovní dobu
- dopravu techniků specialistů
- servisní výkaz

Cena nezahrnuje:

- další náhradní díly a jejich výměnu (pokud se zjistí potřeba výměny, řešilo by se samostatnou nabídkou a samostatnou objednávkou)
- DPH

2. Nový záložní zdroj UPS navrhovaný pro servisní výměnu:

Typ UPS	Powerwat+ 3340+C8
Výrobce	INVT
Princip zdroje	on – line, dvojitá konverze IGBT technologie, ECO MODE
Výstupní výkon	40 kVA / 36 kW
Doba zálohování	5 minut pro předpokládanou zátěž
Vstupní napětí	380 / 400 / 415 V
Vstupní frekvence	50 / 60 Hz
THD Ivst.	3 %
Výstupní napětí	380 / 400 / 415 V
Výstupní frekvence	50 / 60 Hz
Hlučnost	55 dB / 1m
Přetížení	125 % po 10 min., 150 % po 1 min.
Baterie	využity z původní UPS
Komunikace	RS232, EPO – kontakt pro dálkové vypnutí
Rozměry UPS a BM (šxvxh)	540 x 1100 x 762 a 780 x 615 x 470 mm
Hmotnost UPS vč. BM	268 kg
Cena pro Vaši firmu	124.800,- Kč / 1 ks bez DPH

Výše uvedená cena je v Kč bez DPH, a zahrnuje:

- zařízení dle specifikace
- dopravu na místo instalace
- nastěhování za použití standardních prostředků
- instalaci a montáž zařízení na předem připravené pevné rozvody
- uvedení zařízení do provozu
- předání kompletní technické dokumentace a návodu k obsluze v českém jazyce
- zaškolení obsluhy v době instalace
- zápujčku náhradní UPS po dobu opravy původní UPS
- ekologickou likvidaci stávající UPS
- baterie do UPS budou použity ze stávající UPS



Platební podmínky:

Termín dodání:

Záruka:

Platnost nabídky:

dle dohody

Varianta opravy aktuálně cca. 4-6 týdnů od potvrzení objednávky.

Varianta nové UPS - je již nainstalována a zprovozněna u odběratele.

24 měsíců

2 měsíce od data odeslání nabídky

S pozdravem

