

Váš dopis značky / ze dne / 8.11.2017
naše značka 240200 / 2509 / 17 / Lin
vyřizuje / linka
místo odeslání / dne Praha / 5.12.2017

METROPROJEKT Praha, a.s.



I.P.Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2
ČR

Úprava křižovatek Kolbenova x Na Černé strouze, Kolbenova x Měbelix, Praha 9

- dokumentace pro územní řízení (7 / 2017)

Zájemové území akce Úprava křižovatek Kolbenova x Na Černé strouze, Kolbenova x Měbelix, Praha 9 zasahuje do ochranného pásma (OPM) a obvodu dráhy metra tratě B, platí dodržování „Obecných podmínek“ pro přípravu a realizaci staveb v OPM, které jsou přílohou.

Situace Informačního systému metra Vám byla předána již dříve, v situaci jsou potvrzené hranice OPM, obvodu dráhy metra, podzemní a nadzemní objekty stanice metra Kolbenova, vzduchotechnické štoly, traťové tunely metra včetně os kolejí, vrt, větrací objekt metra a inženýrské sítě ve správě DP, a.s. – jednotky Dopravní cesta Metro.



Posouzení bludných proudů bude dle předložené dokumentace provedeno v dokumentaci pro stavební povolení.

V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme:

Pro výstavbu v okolí větracích šachet metra platí Směrnice 22-2012-01 (viz, příloha) body 6.16 a 8.13, žádáme o zpracování příslušných bodů směrnice do dalších stupňů projektové dokumentace.

Detailní zpracování ochrany stavebních objektů, inž. sítí a dalších zařízení proti bludným proudům z provozu metra, oddělení zemnicích soustav metra a nových objektů.

V dalším stupni PD požadujeme doplnit zda VZT kanál a přechod z vrtů do kanálu bude stavebně přístupný nebo dojde k jeho trvalému zakrytí.


S odborem Nemovitý majetek,  tel.  je nutné projednat umístění zařízení odvětrání metra na pozemku vlastníka stavby Obytného komplexu VIVUS Kolbenova.


K projektové dokumentaci pro územní řízení nemá DP, a.s. – jednotka Dopravní cesta Metro další připomínky.

Projektovou dokumentaci včetně kopie tohoto vyjádření je nutno předložit Svodné komisi DP, a.s., Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, která vydá souhrnné stanovisko za celý DP hl.m. Prahy, a.s.

Investor akce je povinen požádat odbor dopravních agend MHMP o vyjádření k umístění stavby v OPM pro účely územního řízení.

Zpracovanou PD pro stavební povolení a další dokumentaci uvedenou výše požadujeme předat i v el. podobě (*.pdf) k posouzení a odsouhlasení.






vedoucí odboru Technika




Příloha: dle textu

240000 – jednotka Dopravní cesta Metro
Adresa: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Pracoviště: Sazcečská 1, 108 00 Praha 10



  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost adresa Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
tel. 
IČ 00005886 DIČ CZ00005886 zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847
bankovní spojení Česká spořitelna, a. s. Praha 1 číslo účtu 1930731349/0800

 Dopravní podnik
hlavního města Prahy