

GFŘ Žitná 563/12, Praha 2 - klimatizace

POŘ.	MÍSTNOST	TYP	POČET KS/UMÍSTĚNÍ	VÝROBCE	MODEL	VÝR. ČÍSLO	KONDENZÁT	STAV
1.	P31 server	split		TOSHIBA	MMC-APO3614	80330018/VENKOVNÍ v. č. nečitelné		chladio R 22
2.	P31 server	split		TOSHIBA	MMCAPO4814	70230004//VENKOVNÍ v. č. nečitelné		chladio R 22
3.	P32 server	split		TOSHIBA	RAVSM 1102GT-E	80330176/VENKOVNÍ v. č. nečitelné		chladio R 22
4.	P32 server	split		TOSHIBA	neuveдено	neuveдено		chladio R 22
5.	116/1 poč.učebna / 24/P1 zasedací místnost / 6 atrium	VZT	1 ks/střecha -ER8DAW1, v.č.1400224	DAIKIN	VZT-přímý výpar			chladio R 22
6.	124 zasedací místnost	split		TOSHIBA	MMC APO1814	70430028/VENKOVNÍ v. č. nečitelné		chladio R 22
7.	124 zasedací místnost	split		TOSHIBA	MMC APO1814	70430028/VENKOVNÍ v. č. nečitelné		chladio R 22
8.	233 zasedací místnost	split		TOSHIBA	RAS 136KP-ES2	63000089/VENKOVNÍ v. č. nečitelné		chladio R 22
9.	233 server	split		TOSHIBA	RAS136KP-ES2	63000071/VENKOVNÍ v. č. nečitelné		chladio R 22
10.	313 zasedací místnost	interní	1 ks/balkon 3.NP-RAS- 13YA-E, v.č. 11201344	TOSHIBA	RAS-13YK-E	12600193	čerpadlo	chladio R 22
11.	604 kancelář ředitele	interní	1 ks/střecha-RAV-242 A8- PE, v.č. 94380067	TOSHIBA	RAV-243K-PE	94280059	čerpadlo	chladio R 22
12.	605 kancelář ředitele	interní	1 ks/střecha-RAV-242 A8- PE, v.č. 94380072	TOSHIBA	RAV-243K-PE	94280054	čerpadlo	chladio R 22
13.	631 kancelář ředitele	interní	1 ks/střecha-RAV-242 A8- PE, v.č. 94380132	TOSHIBA	RAV-243K-PE	94280036	čerpadlo	chladio R 22
14.	635 kancelář ředitele	interní	1 ks/střecha-RAV-242 A8- PE, v.č. 94380065	TOSHIBA	RAV-243K-PE	94280038	čerpadlo	chladio R 22

Červeně jsou označena zařízení u nichž je požadován servis 2x ročně.