

Organizační směrnice pro zabezpečení požární ochrany v době konání kulturních akcí v Lochotínském amfiteátru.

Organizace zabezpečení požární ochrany ve společnosti je interním právním předpisem, zpracovaným na podkladě znění zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů § 6 odst. 1 písm. a) (poslední úplné znění zákon č. 67/2001 Sb.), a vyhl. MV 246/2001 Sb. § 30. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

I.

Ustanovení funkcí

Za plnění povinností na úseku požární ochrany, které vyplývají z právních předpisů o požární ochraně a technických norem zodpovídá **ředitel ZOO a BZ**

Ředitel schvaluje a podepisuje dokumentaci PO.

IS.

Povinnosti organizace

Organizace je povinna:

- a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu,
- b) vytvářet podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty, přístup k rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu a k věcným prostředkům PO,
- c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
- d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO,
- e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (technika PO nebo preventisty PO) dodržování předpisů o PO a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

III.

Povinnosti nájemce

Nájemce je povinen:

- a) zabezpečuje povinnosti na úseku požární ochrany v době trvání činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím na základě § 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 133 /1985 Sb. o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn, se považují činnosti ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob.
- b) zřizuje preventivní požární hlídky a stanovuje jejich povinnosti v souladu s příslušnými předpisy o PO, (§ 24 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci - odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních preventivních hlídek)
- c) úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o PO a v případě požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku PO a zúčastnit se likvidace požáru, členové jsou povinni seznámit se s charakterem činnosti zabezpečované akce
- d) členové požární preventivní hlídky jsou povinni se seznámit s charakterem objektu, v němž budou provádět službu
- e) seznámit členy požární preventivní hlídky s umístěním ohlašovny požáru - stanoví si pronajímatel

- f) dále seznámit členy požární preventivní hlídky se zněním požárních poplachových směrnic umístěných v prostorách amfiteátru, s umístěním věcných prostředků PO, hlavních uzávěrů plynu (zvenku budovy u levé části schodiště), vody a hlavním vypínačem el. energie (v levé části budovy v přízemí za dveřmi),
- g) dále seznámit členy požární preventivní hlídky s únikovými cestami v Lochotínského amfiteátru a přilehlých prostorech, které jsou pronajímány,
- h) požární kniha je zřízena pro činnosti amfiteátru samostatně a je předána provozovatelům . Je zde nutno zapisovat záznamy o všech skutečnostech a provedených akcích týkajících se PO, záznam musí obsahovat datum a jméno osoby, která záznam provedla,
- i) členové požární preventivní hlídky při výkonu své činnosti nesmí být pověřováni plněním jiných úkolů, které nesouvisí s výkonem jejich funkce,
- j) nájemce je povinen během konání kulturních akcí zajistit, aby všechny únikové východy byly otevřené a volně přístupné. Únikové východy se nacházejí:
 - V oplocení umístěném po obou stranách za pódiem (2x)
 - Vchod z lochotínského parku (bývá hlavní vchod na kulturní akce)
 - Na konci hlavních schodišť vedoucích směrem do ulice Nad ZOO (3x)

Únikové východy jsou znázorněny v grafické části požárně evakuačního plánu.

V příloze organizační směrnice je kopie znění požární poplachové směrnice .

Zpracovala Jitka Sedláková

V Plzni dne: 27. 3.2019

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace, Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

Tato směrnice je interním právním předpisem, je zpracována na podkladě znění § 32 vyhl. MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.133/1985 Sb. o PO.

Povinnosti zaměstnance, který zpozoruje požár

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky. Pokud nelze požár likvidovat okamžitě, vyhlásí poplach!

Vyhlášení poplachu

Poplach se vyhláší voláním „**HOŘÍ!**“ Po vyhlášení poplachu, musí být ihned vyrozuměna ústředna ohlašovny požáru jednotky Hasičského záchranného sboru města Plzně.

S 150

Hlášení na ohlašovnu obsahuje :

- a) jméno volajícího
- b) co hoří a rozsah požáru
- c) přesnou adresu požáru
- d) telefonní číslo odkud je voláno

Zaměstnanec, který hlásí vznik požáru vyčká zpětného dotazu jednotky Hasičského záchranného sboru.

Provedení požárního zásahu

Po vyhlášení poplachu se na místo dostaví zaměstnanci a osoby zdržující se v objektu a zahájí ihned hasební práce. Pokud bude zásah neúčinný, soustředí se na evakuaci osob, evakuaci tlakových nádob - kyslík, acetylén. Po nasazení jednotky Hasičského záchranného sboru se plně podřídí rozkazům velitele zásahu.

Povinnosti zaměstnanců

Všichni zaměstnanci a osoby zdržující se v objektu opustí urychleně objekt a soustředí se na volném prostranství, aby neztěžovali provedení zásahu.

Za provedení evakuace zodpovídá vedoucí zaměstnanec. Osoba odpovědná za požární ochranu zajistí vypnutí el. proudu.

Za požární ochrana na pracovišti odpovídá :.....


® Důležitá telefonní čísla s S'

Hasiči	150
Záchranná služba	155
Policie	158
Tísňové volání	112
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	950331111
Pohotovostní služba elektrárny	800850860
Pohotovostní služba vodárny	377413111
Pohotovostní služba plynárny	1239

V Plzni dne: 15.6.2017

.....
Ing. Jiří Trávníček ředitel
ZOO a BZ města Plzně

UNIKOVÝ PLÁN



Bezpečnostní pokyny

POŽÁR

- Volejte 112,150
- Sdělte své jméno a místo volání
- Postupujte podle pokynů hasičů

EVAKUACE

- Postupujte podle pokynů hasičů
- Ihned odejděte, neběhejte
- Ohlaste se na shromaždišti mimo budovu

Legenda:

-  Únikový směr
-  Únikový východ
-  Shromaždiště

Přehledový plán



Amfiteátr

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zhotovitel: SEASPOL Group s.r.o.
Datum vyhotovení: 21.3.2019

