

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

	Minimální požadavky Objednatele*	Specifikace zboží dodávaného Zhotovitelem	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH **	Cena celkem bez DPH
	Evakuační rozhlas					
	Řídící zesilovač EN54-16		ks	1	xxx	xxx
	Certifikovaný záložní zesilovač EN54-16		ks	1	xxx	xxx
	Certifikovaný záložní zdroj		ks	1	xxx	xxx
	Požární mikrofonní stanice		ks	1	xxx	xxx
	Klávesnice k požární mikrofonní stanici		ks	1	xxx	xxx
	Kabely propojení		ks	1	xxx	xxx
	Akumulátor 4 0Ah		ks	2	xxx	xxx
	Reproduktor nástěnný dle EN54-24		ks	32	xxx	xxx
	HW / SW konfigurace komponent ústředny		sada	1	xxx	xxx
	2 x 1,5 kabel dle ZP-27/2008		m	480	xxx	xxx
	Kabel k mikrofonu		m	15	xxx	xxx
	Trubka		m	60	xxx	xxx
	Lišta		m	140	xxx	xxx
	Elektroinstalační materiál		sada	1	xxx	xxx
	Rozvaděč 19" 15U		ks	1	xxx	xxx
	Ucpávky hilty		sada	1	xxx	xxx
	Plastové revizní dvířka 300x300 mm		ks	15	xxx	xxx
	Elektronická požární signalizace					
	Relé modul		ks	1	xxx	xxx
	SW úpravy programu		ks	1	xxx	xxx
	Školení		sada	1	xxx	xxx
	UPS motorické dveře		ks	1	xxx	xxx
	2x0,8 kabel dle ZP-27/2008		m	110	xxx	xxx
	Elektroinstalační materiál		sada	1	xxx	xxx
	Elektroinstalace					
	Vypínací cívka SV-BL-X24		ks	2	xxx	xxx
	Pomocný kontakt PS-BL-2200Au		ks	2	xxx	xxx
	Pojistkový odpojovač 32A/ 1p		ks	2	xxx	xxx
	Pojistková patrona 6A gG		ks	2	xxx	xxx
	Propojení RHG-RHG pole č.6		ks	1	xxx	xxx
	Relé 24V, 4x přepínací kontakt + patice s ochr. diodou		ks	2	xxx	xxx
	Pojistkový odpojovač pro přístrojové pojistky + přístrojová pojistka 5x20 - T2A		ks	2	xxx	xxx
	Pb akumulátor 12V/18Ah		ks	2	xxx	xxx
	Úprava SW do PLC ATICO		ks	1	xxx	xxx
	Instalace SW na místě		ks	1	xxx	xxx
	Nastavení elektrických veličin		ks	1	xxx	xxx
	Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů		ks	1	xxx	xxx
	Jistič C16/1 10kA		ks	2	xxx	xxx
	Svítilno nouzové přisazené s piktogramem IP55 8W/1h vč. bat. zdroje		ks	1	xxx	xxx
	Nouzové STOP tlačítko v krytu		ks	2	xxx	xxx
	Kabel 1-CSKH-V180 P60-R 3x2,5		ks	170	xxx	xxx
	Požárně odolný drátěný žlab 50/54 vč. příslušenství (podpěry, závěsy, nosníky, spojky, atd.)		ks	35	xxx	xxx
	Příchytka zárově zinkovaná pro montáž kabelů do 2x16 se zachováním funkčnosti při požáru		ks	20	xxx	xxx
	Požárně odolná kotva		ks	20	xxx	xxx
	Požárně odolná krabice např. typ KSK100_PO		ks	2	xxx	xxx
	Protipožární ucpávka, požární odolnost EI min. 60min. pro kabelové trasy, včetně vyhotovení a označení		ks	2	xxx	xxx
	Pomocné stavební práce		ks	1	xxx	xxx
	Štítek kabelový s popisem		ks	30	xxx	xxx
	Pomocný, spojovací, označ. mat.		ks	1	xxx	xxx
	Projektová dokumentace realizační		kpl	1	xxx	xxx
	Projektová dokumentace skutečného stavu		kpl	2	xxx	xxx
	Revize vč. vypracování revizní zprávy		kpl	1	xxx	xxx
	Komplexní zkoušky systému		kpl	1	xxx	xxx
	Zpracování návodů pro obsluhu		kpl	1	xxx	xxx
	Proškolení obsluhy		kpl	1	xxx	xxx
	Dveře s požární odolností					
	Dřevěné dveře s pož. odolností EW 30 DP3 - dvoukřídlé, plastové, bílé, prosklené		ks	1	xxx	xxx
	Kování klika-klika, výměna stávající vložky		ks	1	xxx	xxx
	Demontáž starých dveří		sada	1	xxx	xxx
	Zednické práce		sada	1	xxx	xxx
	Celková cena za realizaci Díla					489 353,00 Kč

Poznámka:

* V případě, že je uveden konkrétní typ zboží, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiný avšak srovnatelný typ zboží. V tomto případě je nutno nabízené zboží jednoznačně specifikovat v kolonce "Specifikace zboží dodávaného Zhotovitelem". V opačném případě bude předpokládáno, že Zhotovitel dodá typ zboží

** Jedná se o jednotkové množství ve vztahu k danému předmětu, tj. 1 m, 1 ks, 1 kpl, 1 sada atd. V ceně musí být zahrnuty i veškeré související služby, např. personální zajištění, doprava, koordinace prací, odvoz a likvidace vzniklého odpadu, úklid prostor dotčených stavbů, demontáž a likvidace starých dveří atd.