

Příloha č.2 ke smlouvě č.14

Pasport odběrného místa

Pořadové číslo	1	Evidenční číslo	20	Platnost pasportu ode dne	1.1.2017		
1. Údaje o odběrném místě - vyplňuje odběratel							
1.1.	Město Lovosice			PSČ	410 02		
1.2.	Ulice Sady pionýrů						
1.3.	Č.p.361/4						
1.4.	Místo předání dodávky tepla:			VS	v objektu		
1.5.	Místo předání dodávky TUV:			NE			
1.6.	Účel dodávky tepla - spotřeba v rámci subjektu odběratele:						
	Teplo	nebyty					
	TUV	NE					
2. Technické podmínky dodávky tepla - vyplňuje dodavatel							
2.1.	Dodávka tepla - parametry v předávacím místě						
	Teplonosné médium			teplá voda			
	Teplota média - přívod			ekvitermní regulace dle venkovní teploty			
	Teplota média - vratná			ekvitermní regulace dle venkovní teploty			
	Průtočné množství			12 000 l/hod			
	Pracovní tlak (jmen.)			350 kPa			
	Diferenční tlak			min. 15kPa	max. 50kPa		
	Noční útlum			ANO			
2.2.	Celkový přípojný příkon		250 kW				
2.3.	Orientační předpoklad spotřeby tepla za rok				950 GJ		
	(tento údaj je pouze informativní a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběrový diagram)						
	z toho pro byty				0 GJ		
	z toho pro nebytové prostory				950 GJ		
2.4.	Další doplňující údaje:						
	<u>Závislost teploty teplonosného média na venkovní teplotě vzduchu:</u>						
	Venkovní teplota vzduchu st.Celsia	20	13	6	0	-6	-12
	Teplota topné vody přívod st.Celsia	35	45	55	65	75	85
	<u>Noční útlum</u>						
	Provádí se pouze při poklesu teploty venkovního vzduchu pod 0 st.Celsia snížením topné křivky o -15 st.Celsia.V případě venkovních teplot nad 0 st.Celsia se vytápění přeruší.						
	<u>Přerušení vytápění</u>						
	Při teplotě venkovního vzduchu 18 st.Celsia se vytápění přeruší.						
3.Měření odběrů							
4.1.	Měření tepla:						
	měřidlo na vstupu do odběrného místa						
	CLORIUS	č. 91M11860		DN 40	umístěno: pata objektu		
	poslední meteorologické ověření rok			2016			
4.Pasport odběrného místa zpracován dne :				12.12.2016			

Za odběratele:

Za dodavatele: