

Příloha č.2 ke smlouvě č.28

Pasport odběrného místa

Pořadové číslo 1	Evidenční číslo	34	Platnost pasportu ode dne 1.1.2017					
1. Údaje o odběrném místě - vyplňuje odběratel								
1.1.	Město Lovosice		PSČ	410 02				
1.2.	Ulice Sady pionýrů - GYMNÁZIUM							
1.3.	Č.p.600/6							
1.4.	Místo předání dodávky tepla:		VS	v objektu				
1.5.	Místo předání dodávky TUV:		NE					
1.6.	Účel dodávky tepla - spotřeba v rámci subjektu odběratele:							
	Teplu	nebyty						
	TUV	NE						
2. Technické podmínky dodávky tepla - vyplňuje dodavatel								
2.1.	Dodávka tepla - parametry v předávacím místě							
	Teplonosné médium		teplá voda					
	Teplota média - přívod		ekvitermní regulace dle venkovní teploty					
	Teplota média - vratná		ekvitermní regulace dle venkovní teploty					
	Průtočné množství		17 500 l/hod					
	Pracovní tlak (jmen.)		400 kPa					
	Diferenční tlak		min. 15kPa	max. 50kPa				
	Noční útlum		ANO					
2.2.	Celkový přípojný příkon	300 kW						
2.3.	Orientační předpoklad spotřeby tepla za rok			1 000 GJ				
	(tento údaj je pouze informativní a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběrový diagram)							
	z toho pro byty			0 GJ				
	z toho pro nebytové prostory			1 000 GJ				
2.4.	Další doplňující údaje:							
	<u>Závislost teploty teplonosného média na venkovní teplotě vzduchu:</u>							
	Venkovní teplota vzduchu st.Celsia		20	13	6	0	-6	-12
	Teplota topné vody přívod st.Celsia		35	45	55	65	75	85
	<u>Noční útlum</u>							
	Provádí se pouze při poklesu teploty venkovního vzduchu pod 0 st.Celsia snížením topné křivky o -15 st.Celsia.V případě venkovních teplot nad 0 st.Celsia se vytápění přeruší.							
	<u>Přerušení vytápění</u>							
	Při teplotě venkovního vzduchu 18 st.Celsia se vytápění přeruší.							
3.Měření odběrů								
4.1.	Měření tepla:							
	měřidlo na vstupu do odběrného místa							
	CLORIUS	č. 91M11862	DN 40	umístěno: pata objektu				
	poslední meteorologické ověření rok		2015					
4.Pasport odběrného místa zpracován dne :			12.12.2016					

Za odběratele:

Za dodavatele: