

Příloha č.2 ke smlouvě č.38

Pasport odběrného místa

Pořadové číslo 1	Evidenční číslo	82	Platnost pasportu ode dne 1.1.2017
------------------	-----------------	----	------------------------------------

1. Údaje o odběrném místě - vyplňuje odběratel

1.1.	Město Lovosice	PSČ	410 02
1.2.	Ulice	Resslova	
1.3.	Č.p.	974	3.MŠ
1.4.	Místo předání dodávky tepla:	KPS	
1.5.	Místo předání dodávky TUV:	KPS	
1.6.	Účel dodávky tepla (a TUV) - spotřeba v rámci subjektu odběratele:		
	Teplo	nebyty	
	TUV	nebyty	

2. Technické podmínky dodávky tepla - vyplňuje dodavatel

2.1.	Dodávka tepla - parametry v předávacím místě		
	Teplonosné médium	teplá voda	
	Teplota média - přívod	ekvitermní regulace dle venkovní teploty	
	Teplota média - vratná	ekvitermní regulace dle venkovní teploty	
	Průtočné množství	6 000 l/hod	
	Pracovní tlak (jmen.)	370 kPa	
	Diferenční tlak	min. 15kPa	max. 50kPa
	Noční útlum	ANO	snížena topná křivka o - 15 st.Celsia
2.2.	Celkový přípojný příkon	150 kW	
2.3.	Orientační předpoklad spotřeby tepla za rok		800 GJ
	(tento údaj je pouze informativní a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběrový diagram)		
	z toho pro byty		0 GJ
	z toho pro nebytové prostory		800 GJ
2.4.	Doplňující údaje:		
	Výměra podlahových ploch - celkem	758 m2	
	z toho byty	0 m2	
	z toho nebytové prostory	758 m3	
2.5.	Další doplňující údaje:		
	<u>Závislost teploty teplonosného média na venkovní teplotě vzduchu:</u>		
	Venkovní teplota vzduchu st.Celsia	20	13 6 0 -6 -12
	Teplota topné vody přívod st.Celsia	35	45 55 65 75 85
	<u>Noční útlum</u>		
	Provádí se pouze při poklesu teploty venkovního vzduchu pod 0 st.Celsia snížením topné křivky o -15 st.Celsia.V případě venkovních teplot nad 0 st.Celsia se vytápění přeruší.		
	<u>Přerušení vytápění</u>		
	Při teplotě venkovního vzduchu 18 st.Celsia se vytápění přeruší.		

3.Dodávka TUV - přípojně parametry z technické dokumentace odběrného místa

3.1.	Centrální dodávka TUV do objektu	
	Minimální teplota TUV v místě předání	45 st.Celsia
	Maximální teplota TUV v místě předání	60 st.Celsia
	Minimální diferenční tlak TUV v místě předání	15 kPa

4.Měření odběrů

4.1.	Měření celkové spotřeby domu :		
	měřidlo		
	SIEMENS	č. 66049320	DN 25
	poslední meteorologické ověření rok		2013
4.2.	Měření tepla pro otop:		
	měřidlo		
	ISTA	č. 97396239	DN 40
	poslední meteorologické ověření rok		2014
4.3.	Měření TUV		
	Spotřeba tepla k ohřevu TUV je stanoveno rozdílem mezi celkovou spotřebou a spotřebou tepla pro otop		

5.Pasport odběrného místa zpracován dne : 08.12.2016

Za odběratele:

Za dodavatele: