

Rozsah a popis stavební připravenosti gastrotechnologie

GRANULOVÁ MYČKA WEXIÖDISK WD-90 DUO VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Požadavky ELEKTRO - třífázový přípoj 380V pro celkový příkon 14,7 kW (3x32A), v dosahu stroje (do 1m), volný vývod u podlahy 2,0m – kabel CYSY, připojeno přes vypínač, který bude na zdi volně přístupný obsluze.

Požadavky VODA - přívod změkčené studené vody max. 5°dH (něm. stupňů) na zdi v dosahu granulové myčky (do 1,5 m), zakončený „pračkovým“ ventilem 3/4“

Požadavky ODPAD - průměr DN50 v max. výšce 50 mm, v dosahu granulové myčky (do 1,5 m)

Dále je nutné zajistit průchod otvorem o rozměru 900 x 2000 mm.

Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy servisní prohlídku technika, který zkontroluje současný stav a poskytne veškeré informace nutné pro stavební připravenost před montáží.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Irena Halířová
ředitelka
Školní jídelna Litovel,
příspěvková organizace

.....
Jan Mach
jednatel společnosti
GASTRO MACH, s.r.o.