

Příloha č.2 ke smlouvě č.113

Pasport odběrného místa

| | | | |
|---|--|--------------------------|---|
| Pořadové číslo 1 | Evidenční číslo | 134 | Platnost pasportu ode dne 31.10.2016 |
| 1. Údaje o odběrném místě - vyplňuje odběratel | | | |
| 1.1. | Město Lovosice | | PSČ 410 02 |
| 1.2. | Ulice | 8.Května | |
| 1.3. | Č.p. | Papírnictví Lovoš | |
| 1.4. | Místo předání dodávky tepla: | | Předávací stanice v suterénu Lovoš |
| 1.5. | Místo předání dodávky TUV: | | Bez TUV |
| 1.6. | Účel dodávky tepla (a TUV) - spotřeba v rámci subjektu odběratele: | | |
| | Teplο | nebyty | |
| 2. Technické podmínky dodávky tepla - vyplňuje dodavatel | | | |
| 2.1. | Dodávka tepla - parametry v předávacím místě | | |
| | Teplonosné médium | | teplá voda |
| | Teplota média - přívod | | ekvitermní regulace dle venkovní teploty |
| | Teplota média - vratná | | ekvitermní regulace dle venkovní teploty |
| | Průtočné množství | | 1 000 l/hod |
| | Pracovní tlak (jmen.) | | 220 kPa |
| | Diferenční tlak | | min. 15kPa max. 50kPa |
| | Noční útlum | | ANO snížena topná křivka o - 15 st.Celsia |
| 2.2. | Celkový přípojný příkon | 15 kW | |
| 2.3. | Orientační předpoklad spotřeby tepla za rok | | 70 GJ |
| | (tento údaj je pouze informativní a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběrový diagram) | | |
| | z toho pro byty | | 0 GJ |
| | z toho pro nebytové prostory | | 70 GJ |
| 2.4. | Doplňující údaje: | | |
| | Výměra podlahových ploch - celkem | | 100 m2 |
| | z toho byty | | 0 m2 |
| | z toho nebytové prostory | | 100 m3 |
| 2.5. | Další doplňující údaje: | | |
| | <u>Přerušeni vytápění</u> | | |
| | Při teplotě venkovního vzduchu 18 st.Celsia se vytápění přeruší. | | |
| 4.Měření odběrů | | | |
| 4.1. | Měření tepla: | | |
| | měřidlo na vstupu do odběrného místa | | |
| | Sensus v.č. 64941968 | DN 20 | umístěno: předávací st. |
| | poslední meteorologické ověření rok | | 2016 |
| 5. | Pasport odběrného místa zpracován dne : | | 31.10.2016 |

Za odběratele:

Za dodavatele: