



LEGENDA SVÍTEL

- Zářivkové svítidlo uzavřené (prachotěsné), 2x58W, min. IP 54 obvyklé provedení, klasický předradník
- Venkovní lineární LED svítidlo, délka 1,5 m, min IP 54
- Venkovní nástěnné svítidlo, žárovka LED do 10W, min IP 54

POZNÁMKY:

- Písmenočíslicové značení (kódování vývodů)
- číslice = číslo okruhu v příslušném rozvaděči (okruh 2)
- písmeno = páčka vypínače (B)
- zásuvky - vývod z jističe FA 15
- Instalace v ušlechtlé soustavě - min. IP 43
- Popis a průřez vedení - viz výkresy rozvaděčů
- Ostatní informace - viz technická zpráva

LEGENDA ZNAČEK

- Spínače - vyšší krytí - IP44
- Zásuvka 230V - krytí IP44
- Zásuvka 3x400V - 5 kolíková 16 nebo 32A
- Rozvaděč
- Instalační krabice, vývod
- Uzemnění
- PŘÍMOPOTUPNÝ PANEL

B16 - AYKY 4x 16 z RE6 na remíze do R7
 C16 - ovládací CYKY 3x1,5 z RE6 na remíze do R7
 B12 - AYKY 3x120+70 z KS 1 do KS6 u remízy
 FžeZn 10 - uzemnění

Kabeláž směr KS6-remíza

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Karel ROUBAL		Ing. Karel ROUBAL		
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	Pobežovice		
INVESTOR:	SŽDC s.o.; OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ				
STAVBA:	Oprava budovy TO POBEŽOVICE sklad TO - budova 995/17		FORMÁT	4 x A4	KOPIE
ČÁST:	ELEKTROINSTALACE		DATUM	02 / 2019	realizace
VÝKRES	SKLAD TO - PŮDORYSNÉ SCHÉMA		ZAKÁZKA	1350	
	MĚŘÍTKO	1 : 50	DĚL	08	1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 321630

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: badf9ad2-44e9-465d-a0dd-df895ce68d3a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.06.2019 08:52:06



5424efca-96a7-4e42-996f-ef14b9da2404