



LEGENDA:

- JÍMACÍ VEDENÍ
- SVORKA VŠEOBECNĚ
- SU SVORKA UNIVERSÁLNÍ
- SK SVORKA KŘÍŽOVÁ NEBO UNIVERSÁLNÍ
- SP SVORKA PŘIPOJOVACÍ
- ST SVORKA NA ROURU
- SP SVORKA PŘIPOJOVACÍ
- ST SVORKA NA ROURU
- ⊙ JT Jímací tyč -trubka AlMgSi - uchycená na komíně
- PJ Pomocný jímač z drátu 8
- SZ ○ SVORKA ZKUŠEBNÍ + SVOD
- OÚ ○ NAPOJENÍ NA ZEMNÍČ
- OÚ ochranný úhelník

Stávající zemnicí vedení , položené v roce 2018 v rámci nové kabelizace žst. a pro osvětlení

Nové uzemnění - FeZn 10

POZNÁMKY:

LPS proveden podle ČSN - EN 62305 ve tř. LPL III.

Obvod střechy ~ 62 m, počet svodů 5

Střecha plochá z plechu, atiky oplechované

Nový LPS bude proveden podle EN 62305 z drátu AlMgSi 8mm

uložených na podpěrách cca 10 cm nad krytinou

Na rozích udělejte pomocné jímače AlMgSi 8 (v~ 0,3m)

K LPS připojte všechny kovové hmoty kromě případného stožáru anteny a kovové vložky komína

Uzemnění - připojte stávající zemniče v místech 1, 3, 4 a 5 a v max. míře využijte stávajícího uzemnění (čárkovaně)

Výškové kóty jsou vztaženy k podlaze skladu

Tech. podrobnosti montáže (video) na www.kniska.eu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Karel ROUBAL	<i>Roubal</i>	Ing. Karel ROUBAL	
				projekce	
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	Pobežovice	312 04 Plzeň, Republikánská 32	
INVESTOR:		SŽDC s.o.; OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ		IČO 1163 1414, tel. 377 451 102	
				e-mail: kroubal@volny.cz	
STAVBA:	Oprava budovy TO POBĚŽOVICE			FORMÁTŮ	* A4
	sklad TO - budova 995/17			DATUM	02 / 2019
	ELEKTROINSTALACE			STUPEŇ PROJEKTU	realizace
ČÁST:				ZAKÁZKA	1350
VÝKRES	SCHÉMA HROMOSVODU NA SKLADU			MĚŘÍTKO	DÍL 08
				1 : 100	3

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 321628

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cbe5b93c-f841-4165-8faf-0588ce123d28

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.06.2019 08:52:03



c7a09c18-de59-409c-bbe4-b9702e9267ee