

CzechGlobe		ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ		1 měsíc	3 měsíce - vypnutí TS	6 měsíců - za provozu	1 rok - vypnutí TS	5 let - vypnutí TS	
		Doporučení výrobce	Doporučení EEIKA Brno, s.r.o.						
<b>Trafostanice</b>		Rozváděč VN ORMAZABAL GA 2K 1 TS	údržbu zajišťuje E.ON						
	VN+NN rozvodna	Skříň měření MS 2.1	Pro bezporuchový provoz kontrola 1x ročně	neprovádí se / po 5 letech revize				450 Kč	450 Kč
		Skříň měření MS 2.2	Pro bezporuchový provoz kontrola 1x ročně	neprovádí se / po 5 letech revize					
		Rozváděč NN - RDO 1000	První kontrola po 3 měsících, dále pro bezporuchový provoz kontrola 1x ročně	Po prvních 3 měsících provozu provést kontrolu dotažených spojů (vypnutí TS) + termokamera , 1x za 6 měsíců vizuální prohlídka + termokamera 1 x ročně termokamera + kontrola dotažených spojů (vypnutí TS)		1 200 Kč	980 Kč		
		Rozvaděč NN - RC kompenzace	První kontrola po 3 měsících, dále pro bezporuchový provoz kontrola po 6 měsících	Po prvních 3 měsících provozu provést kontrolu dotažených spojů (vypnutí TS) + termokamera , 1x za 6 měsíců vizuální prohlídka + termokamera 1 x ročně termokamera + kontrola dotažených spojů (vypnutí TS)				3 650 Kč	3 650 Kč
	<b>Trafo - kobka</b>	Transformátor - 630 kVA	Běžná údržba - 1x ročně	1x za 6 měsíců vizuální prohlídka + termokamera, 1x ročně vypnout a kontrola spojů, očištění trafa, vyčištění trafokobky					
	<b>Termokamera</b>	Výstup z termokamery - zpráva bude vyhotovena v případě nestandardního stavu zařízení			1 150 Kč	1 150 Kč	1 150 Kč	1 150 Kč	
	<b>Doprava</b>				320 Kč	320 Kč	480 Kč	480 Kč	
	<b>na cestě</b>				0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	<b>Revize</b>							6 800 Kč	
<b>POHOTOVOST 24/7 - dojezd do 6 hod</b>				1 350 Kč	1 350 Kč	1 350 Kč	1 350 Kč	1 350 Kč	
				<b>1 350 Kč</b>	<b>4 020 Kč</b>	<b>3 800 Kč</b>	<b>7 080 Kč</b>	<b>13 880 Kč</b>	