

**Specifikace pravidelného servisu (rozsah a četnost)  
„Oprava protipožárních prostupů a dveří, instalace automatického  
práškového hasebního systému“**

Servisní úkony na automatickém práškovém hasebním systému budou prováděny pravidelně 1x ročně po dobu 60 měsíců v rozsahu fyzické kontroly modulů a senzorů.