



S0100000001211921805

DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO: 18_SOBS01_4121381658**PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)**

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Pavel Letáček, pozice: Vedoucí oddělení Připojování

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 0013883501

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Svazek obcí Dřížná

DATUM NAROZENÍ / IČ 75085429 DIČ CZ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE Přepychy Č. P. / Č. O. 5 PSČ 517 32

OBEC Přepychy MÍSTNÍ ČÁST Přepychy

TELEFON 466946443 E-MAIL info@tzb-chmelarova.cz FAX

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají PDS a Žadatel tento Dodatek číslo 001 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 18_SOBS01_4121381658, uzavřené dne (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) V článku III., odstavec 2. Smlouvy se termín 01.01.2019 nahrazuje termínem 30.06.2020.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 001 nedotčená, zůstávají v platnosti.

2) Dodatek č. 001 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3) Dodatek č. 001 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami.

ZA ŽADATELE

Svazek obcí Dřížná

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.
Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Připojování

Svazek obcí Dřížná

IČ: 75085429 DIČ: CZ75085429

517 32 Přepychy 5

okr. Rychnov nad Kněžnou

9.7. 2019 PŘEPYCHY

26.06.2019 V PARDUBICÍCH

DATUM A MÍSTO

PODPIS

DATUM A MÍSTO

PODPIS

Příloha č. 1 smlouvy 18_SOBS01_4121381658

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121544473

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Přepychy, kat.území: Přepychy u Opočna, parc.č.237/51, 517 32 Přepychy
- EAN: - pro data spotřeby 859182400708338875

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Podpěrný bod sítě nn
- hranice vlastnictví: Odbočné svorky nadzemního vedení nn
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v HDS

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 25,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T5

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Přímotopné topení	0,000	2,000	2,000
Ostatní spotřebiče	0,000	2,000	2,000
Pohony, svářečky	0,000	11,500	11,500
Osvětlení	0,000	0,500	0,500

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Elektroměrový rozvaděč, umístěný v přístupném pilíři, který bude vybaven HJ 3x25A, charakteristika B a připraven pro osazení 3F měřicí soupravy. Hlavní domovní vedení a elektroměrový rozvaděč musí odpovídat celkovému rezervovanému příkonu a vyhovovat přípojovacím podmínkám ČEZ Distribuce, a.s..

Dále bude nutné vybudovat resp. upravit elektrickou přípojku/připojovací vedení od zařízení distribuční soustavy k odběrnému/předávacímu místu. Elektrickou přípojku/připojovací vedení, která bude provedena následujícím způsobem:

Bodem připojení k síti ČEZ Distribuce, a.s. budou odbočné svorky nadzemního vedení NN AES 4x35mm², které se osadí na podpěrném bodu nadzemního vedení NN č. 241G, stojícím na parcele p.č. 233/6, k.ú. Přepychy u Opočna, ze kterých bude proveden svod kabelem do nové jistič skříň, která se osadí ve výšce 2,5- 3m nad upraveným terénem. Z přípojkové skříň bude poté provedeno připojení přístupného elektroměrového rozvaděče (HDV) zemním kabelem s průřezem, který zajistí požadovanou selektivitu jištění. Celá přípojka od odbočných svorek NN včetně zůstává po vybudování ve vlastnictví investora, který si zajistí její provozování a údržbu.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: v pilíři
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Obchodní měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontrol, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřících zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyh. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami NN pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Zpráva o výchozí revizi elektrické přípojky nebo Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě.
- Plánek skutečného provedení elektrické přípojky.
- Kolaudační souhlas nebo Protokol o předčasném užívání elektrické přípojky nebo Čestné prohlášení o vlastnictví a provozování elektrické přípojky.