

Technické parametry odběrného místa

příloha č.1

ke smlouvě:	T04/2019
topná sezona	2019

Odběratel :

jméno / název	Společenství vlastníků domu č.p. 983, 984 v Přešticích
adresa:	
ulice	Husova
čp.	984
obec	Přeštice
PSC	334 01


Technické parametry :

Teplonosná látka	teplá voda (70°/55°)	
Tlak (max.)	6 ÚT/10 TUV	bar
Výkon	110 kW ÚT/140 kW TUV	kW
Teplota (při -15 °C)	70 ÚT/55 TUV	°C
topné období	ve smyslu vyhlášky	
Teplota teplé vody	ve smyslu vyhlášky	°C
Dodávka TUV je zajištěna:	od: 6	hodin
	do: 22	hodin

Odběrné místo:

	byty
odběrné místo	Přeštice
kotelna	-
výměňíková stanice	DPS - 5
odběrné místo	DPS 5, suterén
umístění měřidla otop	v DPS 5, suterén
umístění měřidla TUV	v DPS 5, suterén
typ odběru	byty
počet b.j.	24

Teplotní diagram dodávané topné vody



Dodavatel se zavazuje zajistí teplotu teplonosné látky v topném období s ohledem na výši venkovní teploty. Noční útlum v topném období je sjednán od 22 hodin do 6 hodin.

V Přešticích 18.6.2019

.....
odběratel :
Společenství vlastníků domu č.p.
983, 984 v Přešticích

.....
dodavatel :
B+T Přeštice s.r.o.