

Dobrý den,

S umístěním panelů na přípojkách dle přiložené situace souhlasíme za podmínky, že přípojky budou umístěny do geotextilu a zasypány pískem.

Dále požadujeme dodat situaci skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením přípojek a panelů.

Při odkrytí každé naší přípojky bude přizván technik, který zhotoví fotodokumentaci stavu přípojky, usazení panelů a pískového lože.

Ohledně techniků kontaktujte p. Havlovce 737 200 842

S pozdravem

Michal Karas

GridServices, s.r.o.

Technik externích požadavků

nám. Starosty Pavla 1464, 272 01 Kladno