

Přehled intervalů kontrol a revizí pro odběrné plynové zařízení - Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Lounech

Zařízení	Lhůty
plyn. zařízení (kotle do 50 kW)	á 3 roky - revize odběrného plynového zařízení
	á 1 rok - kontrola a servis odběrného plynového zařízení
kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie - od 20 do 100 kW	po 10 letech od uvedení do provozu (4.9.2014 kolaudace) následně pak 1x za 4 roky
čištění a kontrola spalinové cesty - kouřovod	á 1 rok
tlakové nádoby stabilní (TNS)	á 1 rok - provozní revize
	á 5 let - vnitřní revize a zkouška těsnosti
	á 9 let - tlak. zkouška
servis a kontrola systému měření a regulace	á 1 rok