

Příloha č. 7 Smlouvy o nájmu
 Parametry environmetálního dohledu

	Feature	KCP
The Standards DC COMPLIANCE	Navrženo dle Uptime Institute	TIER II
	ANSI/TIA-942 standard	TIER 2
Air-conditioning environment	Regulovaná teplota	22°C (+/- 3°C)
	Regulovaná relativní vlhkost	50% (+10% / -10%)
	Chladicí metoda	chlazení vzduchem
	EFS (Electronic Fire System)	ano
	Automatický samozhášecí systém	Inergen
	Electronický přístupový systém do DC	ano
	CCTV systém	ano
	Technicial support	
Technical support	Zákaznícka podpora na telefonu	24x7
	Proaktivní monitoring DC	24x7
	Garantovaná teplota a vlhkost vzduchu odpovídající průmyslovým standardům	ano

[Faint, illegible text or stamp]