

PŘÍLOHA č. 1 – SPECIFIKACE DÍLA

Zadavatel má k dispozici PBR jednotlivých budov – Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15 (dále jen komplex budov). Jednotlivá PBR v současné době nevyhovují pro potřebu prevence PO v komplexu budov a nejsou natolik aktuální, aby bylo možné v případě potřeby stavebních úprav řešit tzv. stavební prevenci tak, aby odpovídala současným potřebám v prevenci PO.

Úkolem zpracovatele bude:

- posoudit dostupnou stavební dokumentaci se vztahem k objektům a se statutem budov
- posoudit úroveň a obsah původních PBR pro jednotlivou budovu ve vazbě na projektovou dokumentaci
- zpracovat PBR tak, aby byla společná pro celý komplex budov
- navrhnout a doplnit potřebnou dokumentaci kvalifikovaným personálem (OZO PO)
- navrhnout nezbytné technické nebo administrativní úpravy, jestliže budou nutné, aby byla zajištěna shoda s právními předpisy, ve spolupráci s pracovníky objednatele
- z PBR musí být patrné, jaká požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky PO jsou požadovány v komplexu budov, jejich umístění a případně navržené doplnění.

Výsledkem bude:

- jednotné PBR k předložení místně příslušnému HZS hl. m. Prahy vyhotovené ve třech provedení
- dvě vyhotovení v elektronické podobě (na CD) ve formátu Microsoft Word a strojově čitelném pdf (PDF/ A)
- evidence hasicích přístrojů
- evidence hydrantů
- evidence požárních uzávěrů
- evidence požárních klapek
- evidence požárních hlásičů, tlačítek a čidel EPS
- evidence požárních ucpávek, které jsou dostupné bez demontáže pohledů nebo jiných překážek