

V Praze dne 22. května 2019
k č.j. SPH 1326/2019

Vyjádření

Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče k návrhu zhotovení ramp v areálu Pražského hradu

Z hlediska památkové péče s doplněním a výměnou ramp před katedrálou sv. Víta a arkádou Starého královského paláce souhlasíme. Předložený koncepční návrh byl se zástupci odborně konzultován. Konečné technické řešení bude detailně konzultováno se zhotovitelem po jeho vybrání. Ten je rozpracuje do výrobní dokumentace, která bude schválena zástupci ONM SPH a OPP KPR. Základním požadavkem je použití nekorozivního materiálu, nejlépe nerezové oceli, která zaručí stabilitu konstrukce a její dlouhodobou životnost. V rámci realizace bude upřesněna estetická podoba (povrchová úprava a barevnost výrobků). Pro realizaci je také důležité řešení separace kovových ramp a podkladové dlažby (pískovec a žula). Technické řešení by také mělo umožňovat čištění spodní či vnitřní partie ramp.

Vyřizuje:
Telefon:

ředitel
Odbor památkové péče
Kancelář prezidenta republiky