

Příloha č. 1 Technické parametry odběrného místa

ke smlouvě:	T05/2019
topná sezona	2019

Odběratel :

jméno / název	Společenství vlastníků domu Husova č.p. 966, 967 v Přešticích
adresa:	
ulice	Husova
čp.	967
obec	Přeštice
PSC	334 01


Technické parametry :

Teplonosná látka	teplá voda (70°/50°)	
Tlak	6 ÚT/9 TUV	bar
Výkon	110 kW ÚT/140 kW TUV	kW
Teplota (při -15 °C)	70 ÚT/55 TUV	°C
topné období	ve smyslu vyhlášky	
Teplota teplé vody	ve smyslu vyhlášky	°C
Dodávka TUV je zajištěna:	od: 6	hodin
	do: 22	hodin

Odběrné místo:

	byty
odběrné místo	Přeštice
kotelna	-
výměnková stanice	DPS - 1
odběrné místo	DPS 1, suterén
umístění měřidla otop	v DPS 1, suterén
umístění měřidla TUV	v DPS 1, suterén
typ odběru	byty
počet b.j./prodejen	28

Teplotní diagram dodávané topné vody



Dodavatel zajistí teplotu teplonosné látky v topném období s ohledem na výši venkovní teploty
Noční útlum v topném období je sjednán od 22 hodin do 6 hodin.

V Přešticích dne

.....
odběratel :
Společenství vlastníků domu Husova
č.p. 966, 967 v Přešticích

.....
dodavatel :
B+T Přeštice s.r.o.