


VYS.STAV,s.r.o.
Nerudova 1190/3
Třebíč 67401

IČO: 27748171
DIČ:cz27748171



V Třebíči dne :19.07.2019

Nepředvídaná závada na konstrukci střechy budovy „A“ FÚ Třebíč

Dne 15. a 16. 07.2019 jsme při odstranění staré PZ krytiny zjistili na několika místech vážné poškození nejen prkenného záklopu, ale i nosných dřevěných hranolů.

Byla pořízena fotodokumentace těchto vad.

Z důvodu nutnosti pokračování prací na montáži nové hydroizolační vrstvy, pro zabránění poškození budovy a jejího vybavení při případném dešti, byly okamžitě po ohlášení této závady a konzultaci se zástupci FÚ, tyto vadné části vyměněny.

Materiál : Hranoly...6bm, prkna...4,5m2, spojovací materiál

Práce : 3x6,5h + doprava materiálu

Navýšení ceny je tedy ...2470,-+240,-+6825,-+160,-...=9695,-+ DPH

Za f. VYS.STAV,s.r.o. :

